

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION.

Teúl de González Ortega Zac., a 21 de Diciembre de 2022.

**C. LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ
PRESENTE.**

Por medio de la presente y de manera más atenta me dirijo a usted para dar respuesta a la Solicitud de Información Pública, de fecha 13/12/2022, donde se solicita a esta área, información al Departamento de Alumbrado Público de este Municipio de Téul de González Ortega, Zac.

Donde menciona que no le fue proporcionada de manera completa, haciendo falta las cantidades y capacidades de luminarias instaladas en circuitos con y sin medición, y las directas en la cabecera Municipal y Comunidades.

Informo a usted que se le envió una Bitácora de Actividades Censo de Alumbrado Público Zona Zacatecas Municipio Téul de González Ortega, Zac. En donde existe dicha información solicitada

Lo anterior en base al Artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. y al criterio del INAI, no existe la obligación de elaborar un documento ad hoc para atender las solicitudes de información

Agradezco la atención al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE
"DESDE HUITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA"
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING ALVARO CERVANTES RAMIREZ.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
CP. 99800

C.c.p.- Archivo.

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.

Administración 2021-2024

Tel y Fax: 467 95 2 7114

C.P. 99800

C. Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.
presidenciateulzac@hotmail.com



BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA ZACATECAS MUNICIPIO TEÚL DE GONZÁLEZ
ORTEGA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

JNS.	TERRITORIAL	SECTOR	ID_CIRCUITO	MUNICIPIO	COLONIA_POBLACION	MEJIDOR	RPU	CUENTA	FECHA	LUM.	CARGA	CPD
1	2	B	A5131605892800	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	PALO ALTO	34WA44	130081255670	21DP58J281550015	20/11/2020	0	0	0
2	1	A	A5131605249380	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	ED5944	130821100439	05DP58J017100080	24/11/2020	0	0	0
3	2	B	A5131605799200	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	EL TABLERO	4FJ349	130081255686	23DP58J581770071	19/11/2020	7	0.8125	9.75
4	2	B	A5131605815880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LA MONA	84YP11	130081255700	21DP58J181510045	19/11/2020	1	0.05625	0.675
5	2	B	A5131605818480	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	80YP81	1300812558391	21DP58J181511040	19/11/2020	7	0.82875	9.945
6	2	B	A5131605819780	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	80YP82	1300812558412	21DP58J181500471	19/11/2020	10	0.515	6.18
7	2	B	A5131605816480	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LOS BORDOS	84YP09	130081255886	21DP58J181510035	19/11/2020	2	0.175	2.1
8	2	B	A5131605817320	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	RANCHO LOS SERRANOS	84YP10	130081255718	21DP58J181510020	19/11/2020	3	0.1425	1.71
9	2	B	A51316058900120	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	CAMINO A LA PRESA	N493CN	130181100193	27DP58J021271010	20/11/2020	24	1.71	20.52
10	2	B	A51316058895900	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOBERA	OK388F	130130855883	21DP58J291580053	20/11/2020	6	0.26375	3.165
11	2	B	A5131605886320	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOBERA	20M12L	130130855875	21DP58J291560052	20/11/2020	4	0.30875	3.705
12	2	B	A5131605887700	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOBERA	80YP56	130081255661	21DP58J291250010	20/11/2020	1	0.21875	2.625
13	2	B	A5131605884120	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS PLAYAS	8D479K	130120355792	21DP58J611560010	20/11/2020	4	0.7125	8.55
14	2	B	A5131605885300	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LOS DESMONTES	5A653G	130150355843	21DP58J291290032	20/11/2020	3	0.11625	1.395
15	2	B	A5131605889280	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	PALO ALTO	353EVV	130151055814	21DP58J281540093	20/11/2020	4	0.235	2.82
16	2	B	A5131605890580	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	PALO ALTO	51P9T9	130130855869	21DP58J281540212	20/11/2020	13	1.25	15
17	2	B	A5131605892200	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	PALO ALTO	J2U992	130130855867	21DP58J281550072	20/11/2020	8	1.5875	19.05
18	2	B	A5131605888540	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	RANCHO LOS LUNA	80YP59	1300812556421	21DP58J181500431	20/11/2020	2	0.275	3.3
19	1	A	A5131605889040	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	09EJ91	130031155569	27DP58J021270910	20/11/2020	5	0.38	4.56
20	1	A	A51316058901500	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	122EBC	130091155924	27DP58J021271160	20/11/2020	28	1.98	23.52
21	1	A	A51316058905400	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	22C837	130030756178	27DP58J021271835	20/11/2020	8	0.7	8.4
22	1	A	A51316058902400	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	28NJ92	130110755903	27DP58J021271190	20/11/2020	7	0.3625	4.59
23	1	A	A5131605890780	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	39FD52	130110355930	27DP58J021271380	20/11/2020	7	0.40375	4.845

[Handwritten signature]

Ramiro Gomez



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

Distribución

4	1	A	A5131605897960	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	40LT72	130080157003	27DP58.021270480	20/11/2020	5	0.28625	3.435
5	1	A	A5131605897540	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	40LT74	130080157011	27DP58.021270155	20/11/2020	7	0.315	3.78
6	1	A	A5131605907440	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	54V93N	130130555935	27DP58.021271900	20/11/2020	22	18.125	217.5
7	1	A	A5131605903840	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	5P72N0	130010855898	27DP58.021271350	20/11/2020	9	0.8625	7.95
8	1	A	A5131605898320	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	7F68W	130031155577	27DP58.021270795	20/11/2020	9	0.8725	8.07
9	1	A	A5131605908000	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	8NV657	130110355948	27DP58.021271815	20/11/2020	9	0.73375	8.805
10	1	A	A5131605897000	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	98X437	130081155824	27DP58.021271180	20/11/2020	4	0.14625	1.795
11	1	A	A5131605903180	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	B06Y24	130010655901	33DP58.0210330705	20/11/2020	8	0.8725	8.07
12	1	A	A5131605978920	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	17NN98	130140355859	33DP58.0210332500	21/11/2020	21	2.5075	30.09
13	1	A	A5131605971340	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	2N545R	130041155630	20DP58.020201850	21/11/2020	45	0.595	7.02
14	1	A	A5131605970860	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	4LC473	130821100420	20DP58.020201720	21/11/2020	16	0.69675	8.385
15	1	A	A5131605980840	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	85V4U1	130130256024	20DP58.020202440	21/11/2020	11	0.80625	9.875
16	1	A	A5131605979520	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	9DP85	130010755710	27DP58.021270025	21/11/2020	5	0.4375	5.25
17	1	A	A5131605972540	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	D19E13	130010755752	20DP58.020201200	21/11/2020	9	0.375	4.5
18	1	A	A5131605978480	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	K64J46	130870600080	20DP58.020202770	21/11/2020	7	0.49	5.88
19	2	B	A5131606151340	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	24YP85	130081256323	38DP58.003820770	23/11/2020	22	1.52375	18.285
20	2	B	A5131606156880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	24YP87	130081256353	38DP58.003820550	23/11/2020	10	0.845	7.74
21	2	B	A5131606148300	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6JCM64	130081256307	38DP58.003820895	23/11/2020	12	0.89375	10.725
22	2	B	A5131606148640	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6J1M84	130090455857	38DP58.003810032	23/11/2020	7	0.8925	8.31
23	2	B	A5131606148100	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	7G746C	130081155622	38DP58.003810083	23/11/2020	4	0.19875	2.385
24	2	B	A5131606146960	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	80YP60	130081256293	38DP58.003810591	23/11/2020	21	1.28875	15.465
25	2	B	A5131606154520	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	82YP84	130081256340	38DP58.003820595	23/11/2020	22	1.54875	18.685
26	2	B	A5131606150260	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	82YP87	130081256315	38DP58.003820845	23/11/2020	17	1.085	13.02
27	2	B	A5131606154040	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	84PG28	130081256331	38DP58.003820885	23/11/2020	9	0.395	4.62
28	2	B	A5131606149880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	V980UG	130081155631	38DP58.003810026	23/11/2020	5	0.28825	3.435
29	2	B	A5131606153840	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	40M93L	130120555864	30DP58.02123010236	23/11/2020	3	0.11625	1.395

[Handwritten signature]

Ramiro Gomez



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

50	2	B	A513160623444Q	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	1HE89F	130081256392	30DP58J123021061	24/11/2020	4	0.675	10.5
51	2	B	A5131606232640	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	2YT034	130081256374	30DP58J123020465	24/11/2020	27	1.69875	20.395
52	2	B	A5131606236000	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	MSM062	130081256366	30DP58J123021211	24/11/2020	7	0.44	5.28
53	1	A	A5131606243580	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	OL8J00	130010755949	33DP58J010331505	24/11/2020	31	2.425	29.1
54	1	A	A5131606250640	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	266KXR	130160156105	27DP58J021270125	24/11/2020	5	0.4375	5.25
55	1	A	A5131606253160	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	2M75XG	130891100036	20DP58J020201550	24/11/2020	22	1.61	21.72
56	1	A	A5131606253880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	2UG336	130010855731	20DP58J020200630	24/11/2020	12	0.9675	11.85
57	1	A	A5131606247100	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	3440TD	130010755892	05DP58J017103320	24/11/2020	39	3.2675	39.09
58	1	A	A5131606250400	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	ED5600	130621100482	20DP58J020221660	24/11/2020	17	1.28375	15.405
59	1	A	A5131606251980	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	G085A0	13080455646	20DP58J020203600	24/11/2020	14	1.225	14.7
60	1	A	A5131606251300	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	P5300Y	130010856036	20DP58J020220160	24/11/2020	14	1.225	14.7
61	1	A	A5131606248300	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	V35T90	130010755957	05DP58J017102730	24/11/2020	22	1.695	20.34
62	1	A	A5131606249140	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	VE4974	130881056178	05DP58J017101510	24/11/2020	5	0.4675	5.81
63	1	A	A5131606252740	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	Y658X3	130010855722	20DP58J020203690	24/11/2020	10	0.875	10.5
64	1	A	A5131606242800	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	Y871X2	130010755914	05DP58J017101300	24/11/2020	16	1.4	16.8
65	1	A	A5131606317880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	084Y68	130891100095	05DP58J017100670	25/11/2020	13	1.08	12.96
66	1	A	A5131606316100	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6A38TG	130010755931	33DP58J010330375	25/11/2020	18	1.575	18.9
67	1	A	A5131606318800	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6G024D	130050756352	33DP58J010330310	25/11/2020	9	0.73	8.76
68	1	A	A5131606316700	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	932E5V	13080455638	33DP58J010330520	25/11/2020	27	2.075	24.9
69	1	A	A5131606318200	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	B34K40	130891100108	33DP58J010331880	25/11/2020	9	0.7875	9.45
70	1	A	A5131606317140	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	DIRECTO	130100365745	85DP58J070550015	21/11/2020	108	7.8075	91.29
71	2	B	A5131605796720	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	EL TABLERO	DIRECTO	130920600116	85DP58J580550010	19/11/2020	1	0.21875	2.625
72	2	B	A5131603900700	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS CANOITAS	DIRECTO	130051156148	85DP58J070550010	19/11/2020	3	0.205	2.46
73	2	B	A5131605602500	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	ALAMITOS	DIRECTO	130821200076	85DP58J160550010	19/11/2020	49	6.07375	72.885
74	2	B	A5131603908740	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	EL SERRANO	DIRECTO	130870700297	85DP58J300550010	19/11/2020	13	0.63125	7.575
75	2	B	A5131606318440	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LOMA ALTA	DIRECTO	130870500469	85DP58J310550010	19/11/2020	18	1.58875	19.085

Ramiro Gomez



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

76	2	B	A5131605814380	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LAGUNA BLANCA	DIRECTO	ALTA		19/11/2020	2	0.24875	2.985
77	2	B	A5131605821160	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	DIRECTO	ALTA		19/11/2020	14	1.25375	15.045
78	2	B	A5131605887040	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOBERA	DIRECTO	130090155564	85DP58J180550020	20/11/2020	5	0.17625	2.115
79	2	B	A5131605887041	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOBERA	DIRECTO	130870500417	85DP58J290550010	20/11/2020	0	0	0
80	2	B	A5131605888080	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA CUMBRE	DIRECTO	ALTA		20/11/2020	2	0.06	0.72
81	2	B	A5131605889680	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	PALO ALTO	DIRECTO	130030766151	85DP58J280550010	20/11/2020	13	0.8725	10.47
82	2	B	A5131606145520	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	HUITZILA	DIRECTO	130010856001	85DP58J090550010	23/11/2020	19	1.325	15.9
83	2	B	A5131606157820	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	HACIENDA DE GUADALUPE	DIRECTO	130810300036	85DP58J110550010	23/11/2020	39	3.4825	41.355
84	2	B	A5131606180460	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	DIRECTO	130040555855	85DP58J120550010	24/11/2020	118	9.78625	117.435
TOTAL										1199	109.055	1308.66



Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION.
Teúl de González Ortega Zac., a 07 de Noviembre de 2022.

C. LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ
PRESENTE.

Por medio de la presente y de manera más atenta me dirijo a usted para dar respuesta a la Solicitud de Información, de fecha 31/10/2022, donde se solicita a esta área, información al Departamento de Alumbrado Público de este Municipio de Teúl de González Ortega, Zac.

En el punto No. 3- Total de luminarias instaladas en el Municipio: informo a usted que el total de luminarias son: informo a usted que existen **1,199 LUMINARIAS**. detalladas por clases iluminación (sodio, mercurio led, etc) Informo a usted: sodio **459** de 70 watts, Mercurio, **22** de 1000 Watts, **4** de 250 watts, y **4** de 175 watts, led de Led **633** de 30 Watts, de **65** de 13 watts ahorradores, **12** de 65 watts ahorradores.

En el punto No. 4.- Relación de circuitos con medición señalando total de luminaria que cada circuito tiene. clases de iluminación (sodio, mercurio, led, etc) sus capacidades, numero de medidor instalado, numero de servicio con que factura la CFE (RPU) si el circuito no tiene medidos señalarlo, pero señalar RPU con que lo factura la CFE. En este punto envié BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO SONA ZACATECAS MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.

En el punto No. 5.- Total de luminarias directas, sin medición instaladas en la Cabecera Municipal. Señalando capacidades, Clase de iluminación (sodio, mercurio, led etc)

TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS SIN MEDICION	CABECERA MPAL.	CAPACIDAD ILUMINACION	CLASE DE
108	CABECERA MPAL	30 Watts	Led

En el punto No. 6.- total de luminarias directas sin medición instaladas en cada una de las comunidades que pertenecen al Municipio. Señalando capacidades Clase de iluminación (sodio, mercurio, led, etc.) Y nombre de la Comunidad.

TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS	CAPACIDAD	CLASE DE ILUMINACION	NOM. DE LA COMUNIDAD.
108 directas	30 watts	Led	Teul de Gonzalez Ortega
1 directa	70 watts	Vapor de Sodio	El Tablero
3 directas	30 Watts	Led	Las Canoitas
49 directas	30 Watts	Led	Alamitos
13 directas	30 Watts	Led	El Serrano
18 directas	30 Watts	Led	Loma Alta
2 directas	30 Watts	Led	Laguna Blanca
14 directas	30 Watts	Led	Las Presitas
5 directas	30 Watts	Led	La Lobera
2 directas	30 Watts	Led	La Cumbre
13 directas	30 Watts	Led	Palo Alto
19 directas	30 Watts	Led	Huitzila
39 directas	30 Watts	Led	Hacienda de Guadalupe
118 directas	30 Watts	Led	Milpillas de Allende
404 TOTAL			

En el punto No. 7.- Fecha de realización del ultimo censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Le informo que fue del 19 al 25 de Noviembre de 2020.

En el punto No. 8.- copia del último censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Se envía copia de censo.

Agradezco la atención al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE
"DESDE HUITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA"
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. ALVARO CERVANTES RAMIREZ.
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
CP. 99800



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL.
OFICIO: 017

ASUNTO: RESPUESTA A REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN.

C. ANA MIRIAM ESCOBEDO G.
PRESENTE:

Por medio del presente y atendiendo a su requerimiento de información con folio referente a relación mensual de los importes cobrados por la CFE por consumos de energía eléctrica en alumbrado público, por el periodo de enero de 202 al mes de septiembre de 2022, relación mensual de los importes de derecho de alumbrado público, ultimas 4 facturaciones cobradas por la CFE, importe de las bonificaciones que la CFE regresó por errores, ajustes adicionales a la facturación normal que les haya cobrado CFE por supuestas cargas no cobradas en su oportunidad. , a lo que se contesta lo siguiente:

2019

Mes	Facturación	DAP
Mayo	143,357.28	1,639.58
Junio	153,048.09	1,336.10
Julio	129,180.67	1,866.15
Agosto	143,288.11	2863.77
Septiembre	148,102.63	2,382.61
Octubre	151,135.06	1754.17
Noviembre	141,112.96	1,326.44
Diciembre	159608.67	1459.87

2020

Mes	Facturación	DAP
Enero	152,375.80	1704.68
Febrero	150,855.03	1329.16
Marzo	143,613.23	2172.21
Abril	150,800.01	1,280.12
Mayo	136,969.95	1,713.36
Junio	113,312.49	2,066.25
Julio	114,204.85	1,734.88
Agosto	135,032.60	1,325.24
Septiembre	123,574.47	1,826.02
Octubre	123,998.65	1,480.57
Noviembre	137,070.29	1,627.89

Diciembre	96,116.72	1,409.36
-----------	-----------	----------

2021

Mes	Facturación	DAP
Enero	129,968.16	1,531.43
Febrero	64,402.27	1,669.34
Marzo	147,713.47	1,618.29
Abril	91,527.40	1,494.18
Mayo	100,305.60	1,810.45
Agosto	0	1,515.14
Septiembre	0	1,810.51
Octubre	Va incluido en pago de noviembre	1,347.87
Noviembre	135,225.30	
Diciembre	120,401.00	1,322.61

2022

Enero	104,506.21	3,322.61
Febrero y Marzo	191,363.24	1424.49
Marzo		6,664.35
Abril	83,680.26	2,592.01
Mayo	98,744.71	1,932.98
Junio	73,569.82	1,725.43
Julio	97,984.26	2,998.05
Agosto	80662.43	1,556.91
Septiembre	97,626.13	1855.13

Así mismo, el municipio tuvo un saldo a favor de \$ 652, 798.00 el cual ha sido compensado contra los saldos resultantes de facturación de alumbrado público a partir del mes de Junio de 2021 y a la fecha hasta consumir el saldo a favor. CFE no realizó ajustes adicionales a la facturación normal por supuestas cargas no cobradas. Quedando en la espera que la información sea completa a su requerimiento, así mismo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
 "JUNTOS AVANZAREMOS"
 Teul de González Ortega, Zacatecas a 10 de Noviembre de 2022

LCP. ALEJANDRO REYES RIVAS

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801442/2022
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **junio 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$42,498.18** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.


A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.

Fecha de pago		Comisión aplicada	Importe	IVA (16%)	Total
Hasta el día 30/julio/2022		3.5%	\$ 1,487.44	\$ 237.99	\$ 1,725.43
El día 31/julio/2022		4.3%	\$ 1,827.42	\$ 292.39	\$ 2,119.81
A partir del día 01/agosto/2022		5.8%	\$ 2,464.89	\$ 394.38	\$ 2,859.28
Banco	Convenio CIE	CIE Interbancario		Referencia para el mes de junio 2022	
BBVA	001852256	012914002018522568		01P58B4952ZZ04707222	

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

Arq. Leticia Tiscareño Saucedo
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801443/2022
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/junio/2022** al día **30/junio/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **junio 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de Cuenta correspondiente al mes de junio 2022		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes junio 2022:	\$ 116,068.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 42,498.18
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 73,569.82

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B4952ZZ04707222

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Arq. Leticia Tiscareño Saucedo

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP582012/2022
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **agosto 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$38,347.57** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.


Fecha de pago		Comisión aplicada	Importe	IVA (16%)	Total
Hasta el día 05/octubre/2022		3.5%	\$ 1,342.16	\$ 214.75	\$ 1,556.91
El día 06/octubre/2022		4.3%	\$ 1,648.95	\$ 263.83	\$ 1,912.78
A partir del día 07/octubre/2022		5.8%	\$ 2,224.16	\$ 355.87	\$ 2,580.02
Banco	Convenio CIE	CIE Interbancario		Referencia para el mes de agosto 2022	
BBVA	001852256	012914002018522568		01P58B4952ZZ04709226	

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx y benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente


Ing. Alejandro Velez Rodríguez
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Diaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802013/2022
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/agosto/2022** al día **31/agosto/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **agosto 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de Cuenta correspondiente al mes de agosto 2022		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes agosto 2022:	\$ 119,010.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 38,347.57
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 80,662.43

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Ing. Alejandro Velez Rodriguez

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802206/2022
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **septiembre 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$45,692.87** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.


Fecha de pago		Comisión aplicada	Importe	IVA (16%)	Total
Hasta el día 26/octubre/2022		3.5%	\$ 1,599.25	\$ 255.88	\$ 1,855.13
El día 27/octubre/2022		4.3%	\$ 1,964.79	\$ 314.37	\$ 2,279.16
A partir del día 28/octubre/2022		5.8%	\$ 2,650.19	\$ 424.03	\$ 3,074.22
Banco	Convenio CIE	CIE Interbancario		Referencia para el mes de septiembre 2022	
BBVA	001852256	012914002018522568		01P58B4952ZZ04710221	

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.revelles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente


Ing. Alejandro Velez Rodríguez
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802207/2022
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/septiembre/2022** al día **30/septiembre/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **septiembre 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de Cuenta correspondiente al mes de septiembre 2022		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes septiembre 2022:	\$ 143,319.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 45,692.87
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 97,626.13

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Ing. Alejandro Velez Rodríguez

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lio. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA ZACATECAS MUNICIPIO TEÚL DE GONZÁLEZ
ORTEGA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

JNS.	TERRITORIAL	SECTOR	ID_CIRCUITO	MUNICIPIO	COLONIA_POBLACION	MEJIDOR	RPU	CUENTA	FECHA	LUM.	CARGA	CPD
1	2	B	A5131605892800	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALO ALTO	34WA44	130081255670	21DP58J281550015	20/11/2020	0	0	0
2	1	A	A5131605249380	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	ED5944	130821100439	05DP58J017100080	24/11/2020	0	0	0
3	2	B	A5131605799200	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	EL TABLERO	4FJ349	130081255686	23DP58J581770071	19/11/2020	7	0.8125	9.75
4	2	B	A5131605815860	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA MONA	84YP11	130081255700	21DP58J181510045	19/11/2020	1	0.05625	0.675
5	2	B	A5131605818460	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	80YP81	1300812558391	21DP58J181511040	19/11/2020	7	0.82875	9.945
6	2	B	A5131605819780	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	80YP82	1300812558412	21DP58J181500471	19/11/2020	10	0.515	6.18
7	2	B	A5131605816480	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LOS BORDOS	84YP09	130081255886	21DP58J181510035	19/11/2020	2	0.175	2.1
8	2	B	A5131605817320	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	RANCHO LOS SERRANOS	84YP10	130081255718	21DP58J181510020	19/11/2020	3	0.1425	1.71
9	2	B	A51316058900120	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	CAMINO A LA PRESA	N493CN	130181100193	27DP58J021271010	20/11/2020	24	1.71	20.52
10	2	B	A51316058895900	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA LOBERA	OK388F	130130855883	21DP58J291580053	20/11/2020	6	0.26375	3.165
11	2	B	A5131605886320	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA LOBERA	20M12L	130130855875	21DP58J291560052	20/11/2020	4	0.30875	3.705
12	2	B	A5131605887700	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA LOBERA	80YP56	130081255661	21DP58J291250010	20/11/2020	1	0.21875	2.625
13	2	B	A5131605884120	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LAS PLAYAS	8D479K	130120355792	21DP58J611560010	20/11/2020	4	0.7125	8.55
14	2	B	A5131605885300	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LOS DESMONTES	5A653G	130150355843	21DP58J291290032	20/11/2020	3	0.11625	1.395
15	2	B	A5131605889280	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALO ALTO	353EVV	130151055814	21DP58J281540093	20/11/2020	4	0.235	2.82
16	2	B	A5131605890580	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALO ALTO	51P9T9	130130855869	21DP58J281540212	20/11/2020	13	1.25	15
17	2	B	A5131605892200	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALO ALTO	J2U992	130130855867	21DP58J281550072	20/11/2020	8	1.5875	19.05
18	2	B	A5131605888540	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	RANCHO LOS LUNA	80YP59	1300812556421	21DP58J181500431	20/11/2020	2	0.275	3.3
19	1	A	A5131605889040	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	09EJ91	130031155569	27DP58J021270910	20/11/2020	5	0.38	4.56
20	1	A	A51316058901500	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	122EBC	130091155924	27DP58J021271160	20/11/2020	28	1.98	23.52
21	1	A	A51316058905400	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	22C837	130030756178	27DP58J021271835	20/11/2020	8	0.7	8.4
22	1	A	A51316058902400	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	28NJ92	130110755903	27DP58J021271190	20/11/2020	7	0.3625	4.59
23	1	A	A5131605890780	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	39FD52	130110355930	27DP58J021271380	20/11/2020	7	0.40375	4.845

[Handwritten signature]

Ramiro Gomez



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

Distribución

4	1	A	A5131605897960	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	40LT72	130080157003	27DP58.021270480	20/11/2020	5	0.28625	3.435
5	1	A	A5131605897540	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	40LT74	130080157011	27DP58.021270155	20/11/2020	7	0.315	3.78
6	1	A	A5131605907440	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	54V93N	130130555935	27DP58.021271900	20/11/2020	22	18.125	217.5
7	1	A	A5131605903840	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	5P72N0	130010855898	27DP58.021271350	20/11/2020	9	0.8625	7.95
8	1	A	A5131605898320	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	7F68W	130031155577	27DP58.021270795	20/11/2020	9	0.8725	8.07
9	1	A	A5131605908000	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	8NV657	130110355948	27DP58.021271815	20/11/2020	9	0.73375	8.805
10	1	A	A5131605897000	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	98X437	130081155824	27DP58.021271180	20/11/2020	4	0.14625	1.795
11	1	A	A5131605903180	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	806Y24	130010655901	33DP58.0210330705	20/11/2020	8	0.8725	8.07
12	1	A	A5131605978920	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	17NN98	130140355859	33DP58.0210332500	21/11/2020	21	2.5075	30.09
13	1	A	A5131605971340	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	2N545R	130041155630	20DP58.020201850	21/11/2020	45	0.595	7.02
14	1	A	A5131605970860	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	4LC473	130821100420	20DP58.020201720	21/11/2020	16	0.69675	8.385
15	1	A	A5131605980840	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	85V4U1	130130256024	20DP58.020202440	21/11/2020	11	0.80625	9.875
16	1	A	A5131605979520	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	9DF85	130010755710	27DP58.021270025	21/11/2020	5	0.4375	5.25
17	1	A	A5131605972540	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	D19E13	130010755752	20DP58.020201200	21/11/2020	9	0.375	4.5
18	1	A	A5131605978480	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	K64J46	130870600080	20DP58.020202770	21/11/2020	7	0.49	5.88
19	2	B	A5131606151340	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	24YP85	130081256323	38DP58.003820770	23/11/2020	22	1.52375	18.285
20	2	B	A5131606156880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	24YP87	130081256353	38DP58.003820550	23/11/2020	10	0.845	7.74
21	2	B	A5131606148300	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6JCM64	130081256307	38DP58.003820895	23/11/2020	12	0.89375	10.725
22	2	B	A5131606148640	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6J1M84	130090455857	38DP58.003810032	23/11/2020	7	0.8925	8.31
23	2	B	A5131606148100	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	7G746C	130081155622	38DP58.003810083	23/11/2020	4	0.19875	2.385
24	2	B	A5131606146960	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	80YP60	130081256293	38DP58.003810591	23/11/2020	21	1.28875	15.465
25	2	B	A5131606154520	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	82YP84	130081256340	38DP58.003820595	23/11/2020	22	1.54875	18.685
26	2	B	A5131606150260	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	82YP87	130081256315	38DP58.003820845	23/11/2020	17	1.085	13.02
27	2	B	A5131606154040	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	84PG28	130081256331	38DP58.003820685	23/11/2020	9	0.395	4.62
28	2	B	A5131606149880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	V980UG	130081155631	38DP58.003810026	23/11/2020	5	0.28825	3.435
29	2	B	A5131606153840	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	40M93L	130120555864	30DP58.02123010236	23/11/2020	3	0.11625	1.395

Ramiro Gomez



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

50	2	B	A513160623444Q	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	1HE89F	130081256392	30DP58J123021061	24/11/2020	4	0.675	10.5
51	2	B	A5131606232640	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	2YT034	130081256374	30DP58J123020465	24/11/2020	27	1.69875	20.395
52	2	B	A5131606236000	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	MSM062	130081256366	30DP58J123021211	24/11/2020	7	0.44	5.28
53	1	A	A5131606243580	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	OL8J00	130010755949	33DP58J010331505	24/11/2020	31	2.425	29.1
54	1	A	A5131606250640	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	266KXR	130160156105	27DP58J021270125	24/11/2020	5	0.4375	5.25
55	1	A	A5131606253160	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	2M75X6	130891100036	20DP58J020201550	24/11/2020	22	1.61	21.72
56	1	A	A5131606253880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	2UG336	130010855731	20DP58J020200630	24/11/2020	12	0.9675	11.85
57	1	A	A5131606247100	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	3440TD	130010755892	05DP58J017103320	24/11/2020	39	3.2575	39.09
58	1	A	A5131606250400	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	ED5600	130621100482	20DP58J020221660	24/11/2020	17	1.28375	15.405
59	1	A	A5131606251980	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	G085A0	13080455646	20DP58J020203600	24/11/2020	14	1.225	14.7
60	1	A	A5131606251300	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	P5300Y	130010856036	20DP58J020220160	24/11/2020	14	1.225	14.7
61	1	A	A5131606248300	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	V35T90	130010755957	05DP58J017102730	24/11/2020	22	1.695	20.34
62	1	A	A5131606249140	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	VE4974	130881056178	05DP58J017101510	24/11/2020	5	0.4675	5.81
63	1	A	A5131606252740	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	Y658X3	130010855722	20DP58J020203590	24/11/2020	10	0.875	10.5
64	1	A	A5131606242800	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	Y871X2	130010755914	05DP58J017101300	24/11/2020	16	1.4	16.8
65	1	A	A5131606317880	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	QB4Y68	130891100095	05DP58J017100670	25/11/2020	13	1.08	12.96
66	1	A	A5131606316100	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6A38TG	130010755931	33DP58J010330375	25/11/2020	18	1.575	18.9
67	1	A	A5131606318800	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	6G024D	130050756352	33DP58J010330310	25/11/2020	9	0.73	8.76
68	1	A	A5131606316700	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	932E5V	13080455638	33DP58J010330520	25/11/2020	27	2.075	24.9
69	1	A	A5131606318200	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	B34K40	130891100108	33DP58J010331880	25/11/2020	9	0.7875	9.45
70	1	A	A5131606317400	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	DIRECTO	130100365745	85DP58J070550015	21/11/2020	108	7.8075	91.29
71	2	B	A51316063196720	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	EL TABLERO	DIRECTO	130920600116	85DP58J580550010	19/11/2020	1	0.21875	2.625
72	2	B	A51316063900700	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS CANOITAS	DIRECTO	130051156148	85DP58J070550010	19/11/2020	3	0.205	2.46
73	2	B	A5131606302500	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	ALAMITOS	DIRECTO	130821200076	85DP58J160550010	19/11/2020	49	6.07375	72.885
74	2	B	A5131606308740	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	EL SERRANO	DIRECTO	130870700297	85DP58J300550010	19/11/2020	13	0.63125	7.575
75	2	B	A5131606319440	TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA	LOMA ALTA	DIRECTO	130870500469	85DP58J310550010	19/11/2020	18	1.58875	19.065

Ramiro Gomez



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

76	2	B	A5131605814380	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LAGUNA BLANCA	DIRECTO	ALTA		19/11/2020	2	0.24875	2.985
77	2	B	A5131605821160	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	DIRECTO	ALTA		19/11/2020	14	1.25375	15.045
78	2	B	A5131605887040	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOBERA	DIRECTO	130090155564	85DP58J180550020	20/11/2020	5	0.17625	2.115
79	2	B	A5131605887041	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOBERA	DIRECTO	130870500417	85DP58J290550010	20/11/2020	0	0	0
80	2	B	A5131605888080	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA CUMBRE	DIRECTO	ALTA		20/11/2020	2	0.06	0.72
81	2	B	A5131605889680	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	PALO ALTO	DIRECTO	130030766151	85DP58J280550010	20/11/2020	13	0.8725	10.47
82	2	B	A5131606145520	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	HUITZILA	DIRECTO	130010856001	85DP58J090550010	23/11/2020	19	1.325	15.9
83	2	B	A5131606157820	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	HACIENDA DE GUADALUPE	DIRECTO	130810300036	85DP58J110550010	23/11/2020	39	3.4825	41.355
84	2	B	A5131606180460	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPILLAS	DIRECTO	130040555855	85DP58J120550010	24/11/2020	118	9.78625	117.435
TOTAL										1199	109.055	1308.66



Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION.
Teúl de González Ortega Zac., a 07 de Noviembre de 2022.

C. LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ
PRESENTE.

Por medio de la presente y de manera más atenta me dirijo a usted para dar respuesta a la Solicitud de Información, de fecha 31/10/2022, donde se solicita a esta área, información al Departamento de Alumbrado Público de este Municipio de Teúl de González Ortega, Zac.

En el punto No. 3- Total de luminarias instaladas en el Municipio: informo a usted que el total de luminarias son: informo a usted que existen **1,199 LUMINARIAS**. detalladas por clases iluminación (sodio, mercurio led, etc) Informo a usted: sodio **459** de 70 watts, Mercurio, **22** de 1000 Watts, **4** de 250 watts, y **4** de 175 watts, led de Led **633** de 30 Watts, de **65** de 13 watts ahorradores, **12** de 65 watts ahorradores.

En el punto No. 4.- Relación de circuitos con medición señalando total de luminaria que cada circuito tiene. clases de iluminación (sodio, mercurio, led, etc) sus capacidades, numero de medidor instalado, numero de servicio con que factura la CFE (RPU) si el circuito no tiene medidos señalarlo, pero señalar RPU con que lo factura la CFE. En este punto envié BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO SONA ZACATECAS MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.

En el punto No. 5.- Total de luminarias directas, sin medición instaladas en la Cabecera Municipal. Señalando capacidades, Clase de iluminación (sodio, mercurio, led etc)

TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS SIN MEDICION	CABECERA MPAL.	CAPACIDAD ILUMINACION	CLASE DE
108	CABECERA MPAL	30 Watts	Led

En el punto No. 6.- total de luminarias directas sin medición instaladas en cada una de las comunidades que pertenecen al Municipio. Señalando capacidades Clase de iluminación (sodio, mercurio, led, etc.) Y nombre de la Comunidad.

TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS	CAPACIDAD	CLASE DE ILUMINACION	NOM. DE LA COMUNIDAD.
108 directas	30 watts	Led	Teul de Gonzalez Ortega
1 directa	70 watts	Vapor de Sodio	El Tablero
3 directas	30 Watts	Led	Las Canoitas
49 directas	30 Watts	Led	Alamitos
13 directas	30 Watts	Led	El Serrano
18 directas	30 Watts	Led	Loma Alta
2 directas	30 Watts	Led	Laguna Blanca
14 directas	30 Watts	Led	Las Presitas
5 directas	30 Watts	Led	La Lobera
2 directas	30 Watts	Led	La Cumbre
13 directas	30 Watts	Led	Palo Alto
19 directas	30 Watts	Led	Huitzila
39 directas	30 Watts	Led	Hacienda de Guadalupe
118 directas	30 Watts	Led	Milpillas de Allende
404 TOTAL			

En el punto No. 7.- Fecha de realización del ultimo censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Le informo que fue del 19 al 25 de Noviembre de 2020.

En el punto No. 8.- copia del último censo realizado conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad. Se envía copia de censo.

Agradezco la atención al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE
"DESDE HUITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA"
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. ALVARO CERVANTES RAMIREZ.
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
CP. 99800



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL.
OFICIO: 017

ASUNTO: RESPUESTA A REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN.

C. ANA MIRIAM ESCOBEDO G.
PRESENTE:

Por medio del presente y atendiendo a su requerimiento de información con folio referente a relación mensual de los importes cobrados por la CFE por consumos de energía eléctrica en alumbrado público, por el periodo de enero de 202 al mes de septiembre de 2022, relación mensual de los importes de derecho de alumbrado público, ultimas 4 facturaciones cobradas por la CFE, importe de las bonificaciones que la CFE regresó por errores, ajustes adicionales a la facturación normal que les haya cobrado CFE por supuestas cargas no cobradas en su oportunidad. , a lo que se contesta lo siguiente:

2019

Mes	Facturación	DAP
Mayo	143,357.28	1,639.58
Junio	153,048.09	1,336.10
Julio	129,180.67	1,866.15
Agosto	143,288.11	2863.77
Septiembre	148,102.63	2,382.61
Octubre	151,135.06	1754.17
Noviembre	141,112.96	1,326.44
Diciembre	159608.67	1459.87

2020

Mes	Facturación	DAP
Enero	152,375.80	1704.68
Febrero	150,855.03	1329.16
Marzo	143,613.23	2172.21
Abril	150,800.01	1,280.12
Mayo	136,969.95	1,713.36
Junio	113,312.49	2,066.25
Julio	114,204.85	1,734.88
Agosto	135,032.60	1,325.24
Septiembre	123,574.47	1,826.02
Octubre	123,998.65	1,480.57
Noviembre	137,070.29	1,627.89

Diciembre	96,116.72	1,409.36
-----------	-----------	----------

2021

Mes	Facturación	DAP
Enero	129,968.16	1,531.43
Febrero	64,402.27	1,669.34
Marzo	147,713.47	1,618.29
Abril	91,527.40	1,494.18
Mayo	100,305.60	1,810.45
Agosto	0	1,515.14
Septiembre	0	1,810.51
Octubre	Va incluido en pago de noviembre	1,347.87
Noviembre	135,225.30	
Diciembre	120,401.00	1,322.61

2022

Enero	104,506.21	3,322.61
Febrero y Marzo	191,363.24	1424.49
Marzo		6,664.35
Abril	83,680.26	2,592.01
Mayo	98,744.71	1,932.98
Junio	73,569.82	1,725.43
Julio	97,984.26	2,998.05
Agosto	80662.43	1,556.91
Septiembre	97,626.13	1855.13

Así mismo, el municipio tuvo un saldo a favor de \$ 652, 798.00 el cual ha sido compensado contra los saldos resultantes de facturación de alumbrado público a partir del mes de Junio de 2021 y a la fecha hasta consumir el saldo a favor. CFE no realizó ajustes adicionales a la facturación normal por supuestas cargas no cobradas. Quedando en la espera que la información sea completa a su requerimiento, así mismo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
 "JUNTOS AVANZAREMOS"
 Teul de González Ortega, Zacatecas a 10 de Noviembre de 2022

LCP. ALEJANDRO REYES RIVAS

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801442/2022
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **junio 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$42,498.18** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.

Fecha de pago		Comisión aplicada	Importe	IVA (16%)	Total
Hasta el día 30/julio/2022		3.5%	\$ 1,487.44	\$ 237.99	\$ 1,725.43
El día 31/julio/2022		4.3%	\$ 1,827.42	\$ 292.39	\$ 2,119.81
A partir del día 01/agosto/2022		5.8%	\$ 2,464.89	\$ 394.38	\$ 2,859.28
Banco	Convenio CIE	CIE Interbancario		Referencia para el mes de junio 2022	
BBVA	001852256	012914002018522568		01P58B4952ZZ04707222	

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

Arq. Leticia Tiscareño Saucedo
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5801443/2022
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/junio/2022** al día **30/junio/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **junio 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de Cuenta correspondiente al mes de junio 2022		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes junio 2022:	\$ 116,068.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 42,498.18
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 73,569.82

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B4952ZZ04707222

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **leticia.tiscareno@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Arq. Leticia Tiscareño Saucedo

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP582012/2022
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **agosto 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$38,347.57** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.


Fecha de pago		Comisión aplicada	Importe	IVA (16%)	Total
Hasta el día 05/octubre/2022		3.5%	\$ 1,342.16	\$ 214.75	\$ 1,556.91
El día 06/octubre/2022		4.3%	\$ 1,648.95	\$ 263.83	\$ 1,912.78
A partir del día 07/octubre/2022		5.8%	\$ 2,224.16	\$ 355.87	\$ 2,580.02
Banco	Convenio CIE	CIE Interbancario		Referencia para el mes de agosto 2022	
BBVA	001852256	012914002018522568		01P58B4952ZZ04709226	

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente


Ing. Alejandro Velez Rodríguez
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Diaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802013/2022
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/agosto/2022** al día **31/agosto/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **agosto 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de Cuenta correspondiente al mes de agosto 2022		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes agosto 2022:	\$ 119,010.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 38,347.57
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 80,662.43

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Ing. Alejandro Velez Rodriguez

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802206/2022
Asunto: Recaudación Derecho de Alumbrado Público
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en el mes de **septiembre 2022** realizamos la recaudación del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de **\$45,692.87** correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuación, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, así como los datos bancarios para poder realizar el mismo.


Fecha de pago		Comisión aplicada	Importe	IVA (16%)	Total
Hasta el día 26/octubre/2022		3.5%	\$ 1,599.25	\$ 255.88	\$ 1,855.13
El día 27/octubre/2022		4.3%	\$ 1,964.79	\$ 314.37	\$ 2,279.16
A partir del día 28/octubre/2022		5.8%	\$ 2,650.19	\$ 424.03	\$ 3,074.22
Banco	Convenio CIE	CIE Interbancario		Referencia para el mes de septiembre 2022	
BBVA	001852256	012914002018522568		01P58B4952ZZ04710221	

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.revelles@cfe.mx**

Hacemos de su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudación DAP de la facturación de Alumbrado Público, y en su caso, hacer la devolución del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente


Ing. Alejandro Velez Rodríguez
Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801

"2021: Año de la Independencia"

OFICIO No. SSB/DP5802207/2022
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/septiembre/2022** al día **30/septiembre/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **septiembre 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de Cuenta correspondiente al mes de septiembre 2022		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes septiembre 2022:	\$ 143,319.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 45,692.87
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 97,626.13

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **alejandro.velez@cfe.mx** y **benjamin.reveles@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Ing. Alejandro Velez Rodríguez

Encargado de la Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lio. David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Díaz Romero - Responsable de la División Comercial Bajío
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Vialidad Arroyo de la Plata No3 Zona Industrial, C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extensión 19801



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B. COLONIA: ALAMITOS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
SIN MEDIDOR	130821200076	19/11/2020	49	6.0738	72.8850	20150707	48	7.5630	90.7560	1	-1.4892	-17.8704		AS131605802500
TOTAL COLONIA			49	6.0738	72.8850		48	7.5630	90.7560	1	-1.4892	-17.8704		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
49.0000	6.0738	72.8850	48.0000	7.5630	90.7560	1.0000	-1.4892	-17.8704

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.414368,-103.2875541 TFA: 5A
RPU: 130821200076 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605802500 TENSION: 127/220
CUENTA: 85DP58J150550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: ALAMITOS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 48 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 7.563

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	15	675	675	0.25	844
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	11	330	330	0.00	330
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	22	3,850	3,850	0.25	4,813
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	49	4,925	4,925		6,074

CARGA INSTALADA KW	6.07
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	72.89
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,216.43



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	49	4,925	4,925	6,074
CARGA INSTALADA KW	6.07			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	72.89			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,216.43			

DIRECTO	RPU: 130821200076	FECHA: 19/11/2020
---------	-------------------	-------------------

CAMPAMENTO PLAN
DE LOS ALAMOS





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B. COLONIA: EL TABLERO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
451349	130081255688	19/11/2020	7	0.8125	9.7500	20200209	7	1.1190	13.4280	0	-0.3065	-3.6780		A5131505799200
TOTAL COLONIA			7	0.8125	9.7500		7	1.1190	13.4280	0	-0.3065	-3.6780		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.8125	9.7500	7.0000	1.1190	13.4280	0.0000	-0.3065	-3.6780

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.42702,-103.2688267 TFA: 5A

RPU: 130081255688 MEDIDOR: 4FJ349 CIRCUITO: A5131605799200 TENSION: 127/220

CUENTA: 23DP58J581770071 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.119

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	3	210	210	0.25	263
TOTAL	7	650	650		813

CARGA INSTALADA KW	0.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.75
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	296.50



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	650	650	813
--------------	----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.75
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	296.50



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B. COLONIA: EL TABLERO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
DIRECTO	130920600116	19/11/2020	1	0.2188	2.6250	20180912	7	0.5690	6.8280	-6	-0.3502	-4.2024		A5131605798720
TOTAL COLONIA			1	0.2188	2.6250		7	0.5690	6.8280	-6	-0.3502	-4.2024		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
1.0000	0.2188	2.6250	7.0000	0.5690	6.8280
				-6.0000	-0.3502
					-4.2024

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4280048, -103.2598846 TFA: 5A
RPU: 130920600116 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605798720 TENSION: 127/220
CUENTA: 85DP58J580550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.569

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	1	175	175		219

CARGA INSTALADA KW	0.22
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	1	175	175	219
CARGA INSTALADA KW	0.22			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS CANOITAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
SIN MEDIDOR	130051156145	19/11/2020	3	0.2050	2.4600	20180912	2	0.2500	3.0000	1	-0.0450	-0.5400	A5131605800700
TOTAL COLONIA			3	0.2050	2.4600		2	0.2500	3.0000	1	-0.0450	-0.5400	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
3.0000	0.2050	2.4600	2.0000	0.2500	3.0000	1.0000	-0.0450	-0.5400

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4133536,-103.2673304 TFA: 5A
RPU: 130051156146 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605800700 TENSION: 127/220
CUENTA: 85DP58J670550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS CANOITAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.25

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	3	170	170		205

CARGA INSTALADA KW	0.21
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.46
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	74.81



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	3	170	170	205
CARGA INSTALADA KW	0.21			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.46			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	74.81			

DIRECTO	RPU: 130051156146	FECHA: 19/11/2020
---------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]




Comisión Federal de Electricidad

**DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS**

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAGUNA BLANCA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
DIRECTO	ALTA	19/11/2020	2	0.2488	2.9850		0	0.0000	0.0000	2	0.2488	2.9856	A5131605814380	
TOTAL COLONIA			2	0.2488	2.9850		0	0.0000	0.0000	2	0.2488	2.9856		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
2.0000	0.2488	2.9850	0.0000	0.0000	0.0000
			2.0000	0.2488	2.9856

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3918404,-103.3037136 TFA: 5A

RPU: ALTA MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605814380 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAGUNA BLANCA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	2	205	205		249

CARGA INSTALADA KW	0.25
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.99
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	90.77

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	205	205	249
CARGA INSTALADA KW	0.25			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.99			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	90.77			

DIRECTO	RPU: ALTA	FECHA: 19/11/2020
---------	-----------	-------------------



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. L. Contreras', written in a cursive style.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. L. Contreras', written in a cursive style.



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 2 SECTOR: B COLONIA: LA MONA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
84YP11	130081255700	19/11/2020	1	0.0563	0.6750	20200106	1	0.0810	0.9720	0	-0.0248	-0.2976	AS131505815880
TOTAL COLONIA			1	0.0563	0.6750		1	0.0810	0.9720	0	-0.0248	-0.2976	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
1.0000	0.0563	0.6750	1.0000	0.0810	0.9720	0.0000	-0.0248	-0.2976

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4274319,-103.309915 TFA: 5A

RPU: 130081255700 MEDIDOR: 84YP11 CIRCUITO: A5131605815880 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181510045 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LA MONA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.081

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
TOTAL	1	45	45		56

CARGA INSTALADA KW	0.06
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.68
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	20.53



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	1	45	45	56
CARGA INSTALADA KW	0.06			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.68			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	20.53			

MEDIDOR: 84YP11	RPU: 130081255700	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------



CAMPAMENTO PLAT
DE LOS ALAMOS



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS PRESTITAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
80YP61	130081256391	19/11/2020	7	0.8288	9.9450	20200107	6	0.9000	10.8000	1	-0.0713	-0.8556	A5131505818460	
TOTAL COLONIA			7	0.8288	9.9450		6	0.9000	10.8000	1	-0.0713	-0.8556		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.8288	9.9450	6.0000	0.9000	10.8000	1.0000	-0.0713	-0.8556

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4277983,-103.32756 TFA: 5A

RPU: 130081256391 MEDIDOR: 80YP61 CIRCUITO: A5131605818460 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181511040 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	3	525	525	0.25	656
TOTAL	7	675	675		829

CARGA INSTALADA KW	0.83
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.95
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	302.43



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	675	675	829
CARGA INSTALADA KW	0.83			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.95			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	302.43			

MEDIDOR: 80YP61	RPU: 130081256391	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI		CARGA	CPD
SIN MEDIDOR	130081256391	19/11/2020	14	1.2538	15.0450	20200107	6	0.9000	10.8000	8	0.3538	4.2455	A5131605821160
	TOTAL COLONIA		14	1.2538	15.0450		6	0.9000	10.8000	8	0.3538	4.2455	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
14.0000	1.238	15.0450	6.0000	0.9000	10.8000
			8.0000	0.3538	4.2456

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4226717,-103.3271167 TFA: 5A
RPU: 130081256391 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605821160 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58J181511040 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	4	700	700	0.25	875
TOTAL	14	1,045	1,045		1,254

CARGA INSTALADA KW	1.25
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.05
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	457.52



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	14	1,045	1,045	1,254
CARGA INSTALADA KW	1.25			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.05			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	457.52			

DIRECTO	RPU: 130081256391	FECHA: 19/11/2020
---------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Página 1 de 1

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4248761, -103.3272561 TFA: 5A
RPU: 130081256412 MEDIDOR: 80YP62 CIRCUITO: A5131605819780 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58J181500471 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 9 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.794

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	6	270	270	0.25	338
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	10	430	430		515

CARGA INSTALADA KW	0.52
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	6.18
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	187.93




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	10	430	430	515
CARGA INSTALADA KW	0.52			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	6.18			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	187.93			

MEDIDOR: 80YP62	RPU: 130081256412	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOMA ALTA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
SIN MEDIDOR	130870500458	19/11/2020	18	1.5888	19.0650	20180912	15	2.1810	26.1720	3	-0.5922	-7.1064	A5131505810540
TOTAL COLONIA			18	1.5888	19.0650		15	2.1810	26.1720	3	-0.5922	-7.1064	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
18.0000	1.5888	19.0650	15.0000	2.1810	26.1720	3.0000	-0.5922	-7.1064

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3840751,-103.286901 TFA: 5A
RPU: 130870500468 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605810540 TENSION: 127/220
CUENTA: 85DP581310550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LOMA ALTA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 15 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.181

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	5	875	875	0.25	1,094
TOTAL	18	1,325	1,325		1,589

CARGA INSTALADA KW	1.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.07
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.77



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	18	1,325	1,325	1,589
CARGA INSTALADA KW	1.59			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.07			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.77			

DIRECTO

RPU: 130870500468

FECHA: 19/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: RANCHO LOS SERRANOS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
84YP10	130081255718	19/11/2020	3	0.1425	1.7100	20200108	3	0.2440	2.9280	0	-0.1015	-1.2180	A5131605817320	
TOTAL COLONIA			3	0.1425	1.7100		3	0.2440	2.9280	0	-0.1015	-1.2180		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
3.0000	0.1425	1.7100	3.0000	0.2440	2.9280
				0.0000	-0.1015
					-1.2180

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4278783,-103.317465 TFA: 5A

RPU: 130081255718 MEDIDOR: 84YP10 CIRCUITO: A5131605817320 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181510020 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: RANCHO LOS SERRANOS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
TOTAL	3	120	120		143

CARGA INSTALADA KW	0.14
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.71
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	52.00



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	3	120	120	143
CARGA INSTALADA KW	0.14			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.71			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	52.00			

MEDIDOR: 84YP10	RPU: 130081255718	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: EL SERRANO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD	
SIN MEDIDOR	130870700297	19/11/2020	13	0.6313	7.5750	20180912	14	2.0000	24.0000	-1	-1.3688	-16.4256	-16.4256	AS131605808740
TOTAL COLONIA		13	0.6313	7.5750			14	2.0000	24.0000	-1	-1.3688	-16.4256		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
13.0000	0.6313	7.5750	14.0000	2.0000	24.0000	-1.0000	-1.3688	-16.4256

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3946912,-103.2901705 TFA: 5A
RPU: 130870700297 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605808740 TENSION: 127/220
CUENTA: 8SDP58J300550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL SERRANO
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 14 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	10	300	300	0.00	300
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	13	565	565		631

CARGA INSTALADA KW	0.63
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.58
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	230.36




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	565	565	631
CARGA INSTALADA KW	0.63			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.58			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	230.36			

DIRECTO	RPU: 130870700297	FECHA: 19/11/2020
---------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOS BORDOS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
84Y009	130081255696	19/11/2020	2	0.1750	2.1000	20200109	2	0.2060	2.4720	0	-0.0310	-0.3720	A5131605816480
TOTAL COLONIA			2	0.1750	2.1000		2	0.2060	2.4720	0	-0.0310	-0.3720	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
2.0000	0.1750	2.1000	2.0000	0.2060	2.4720	0.0000	-0.0310	-0.3720

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4304733,-103.3046767 TFA: 5A
RPU: 130081255696 MEDIDOR: 84YP09 CIRCUITO: A5131605816480 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58J181510035 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LOS BORDOS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.206

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	2	140	140		175

CARGA INSTALADA KW	0.18
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.10
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	63.86



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	140	140	175
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.18
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.10
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	63.86

MEDIDOR: 84YP09	RPU: 130081255696	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA CUMBRE

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD	
DIRECTO	ALTA	20/11/2020	2	0.0600	0.7200		0	0.0000	0.0000	2	0.0600	0.7200		AS131605888050
TOTAL COLONIA			2	0.0600	0.7200		0	0.0000	0.0000	2	0.0600	0.7200		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
2.0000	0.0600	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0600	0.7200

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4243963,-103.9344875 TFA: 5A

RPU: ALTA MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605888060 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA CUMBRE

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
TOTAL	2	60	60		60

CARGA INSTALADA KW	0.05
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	21.90



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	60	60	60
-------	---	----	----	----

CARGA INSTALADA KW	0.06
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	21.90

DIRECTO

RPU: ALTA

20/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOS DESMONTES

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
54653G	130150355843	20/11/2020	3	0.1163	1.3950	20200120	3	0.3750	4.5000	0	-0.2588	-3.1056		AS131605885300
TOTAL COLONIA			3	0.1163	1.3950		3	0.3750	4.5000	0	-0.2588	-3.1056		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
3.0000	0.1163	1.3950	3.0000	0.3750	4.5000	0.0000	-0.2588	-3.1056

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4113657,-103.3350522 TFA: 5A

RPU: 130150355843 MEDIDOR: 5A653G CIRCUITO: AS131605885300 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291290032 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LOS DESMONTES

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.375

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
TOTAL	3	105	105		116

CARGA INSTALADA KW	0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.42



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	3	105	105	116
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.42

MEDIDOR: 5A653G

RPU: 130150355843

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
130090155564	130090155564	20/11/2020	5	0.1763	2.1150	20180912	20	2.1880	26.2560	-15	-2.0118	-24.1416	A5131605887040	
TOTAL COLONIA			5	0.1763	2.1150		20	2.1880	26.2560	-15	-2.0118	-24.1416		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.1763	2.1150	20.0000	2.1880	26.2560
			-15.0000	-2.0118	-24.1416

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4168444,-103.3398126 TFA: 5A

RPU: 130090155564 MEDIDOR: 130090155564 CIRCUITO: AS131605887040 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J180550020 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
TOTAL	5	165	165		176

CARGA INSTALADA KW	0.18
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.12
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	64.32



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	165	165	176
CARGA INSTALADA KW	0.18			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.12			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	64.32			


DIRECTO

RPU: 130090155564

20/11/2020



La Lobera



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
20M12L	130130655875	20/11/2020	4	0.3088	3.7050	20200123	4	0.3880	4.6560	0	-0.0793	-0.9516	A5131603886320
TOTAL COLONIA			4	0.3088	3.7050		4	0.3880	4.6560	0	-0.0793	0.9516	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.3088	3.7050	4.0000	0.3880	4.6560

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4186594,-103.3422565 TFA: 5A
RPU: 130130655875 MEDIDOR: 20M12L CIRCUITO: A5131605886320 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58J291560052 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.388

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	4	265	265		309

CARGA INSTALADA KW	0.31
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.71
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	112.67



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	265	265	309
CARGA INSTALADA KW	0.31			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.71			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	112.67			

MEDIDOR: 20M12L	RPU: 130130655875	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4153266,-103.3425954 TPA: 5A

RPU: 130130655883 MEDIDOR: 0K988F CIRCUITO: A5131605885900 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291S60053 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	6	235	235		264

CARGA INSTALADA KW	0.26
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.17
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	96.25



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


TOTAL	6	235	235	264
CARGA INSTALADA KW	0.26			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.17			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	96.25			

MEDIDOR: 0K988F

RPU: 130130655883

20/11/2020

La Lobera



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
80YP56	130081255661	20/11/2020	1	0.2188	2.6250	20200119	1	0.2190	2.6280	0	-0.0003	-0.0036	AS131605887700	
TOTAL COLONIA			1	0.2188	2.6250		1	0.2190	2.6280	0	-0.0003	0.0036		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÓFILO DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
1.0000	0.2188	2.6250	1.0000	0.2190	2.6280	0.0000	-0.0003	-0.0036

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4206582,-103.3387321 TFA: 5A

RPU: 130081255661 MEDIDOR: 80YP56 CIRCUITO: A5131605887700 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291290010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.219

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	1	175	175		219

CARGA INSTALADA KW	0.22
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	1	175	175	219
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.22
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83

MEDIDOR: 80YP56	RPU: 130081255661	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



La Lobera



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS PLAYAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
6D479K	130120355792	20/11/2020	4	0.7125	8.5500	20200121	5	0.9560	11.4720	-1	-0.2435	-2.9220	A5131605894120	
TOTAL COLONIA			4	0.7125	8.5500		5	0.9560	11.4720	-1	-0.2435	-2.9220		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.7125	8.5500	5.0000	0.9560	11.4720	-1.0000	-0.2435	-2.9220

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4711817,-103.30255 TFA: 5A

RPU: 130120355792 MEDIDOR: 6D479K CIRCUITO: A5131605894120 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP581611580010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LAS PLAYAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.956

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	3	525	525	0.25	656
TOTAL	4	570	570		713

CARGA INSTALADA KW	0.71
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.55
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	260.01



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	570	570	713
CARGA INSTALADA KW	0.71			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.55			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	260.01			

MEDIDOR: 6D479K

RPU: 130120355792

20/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B- COLONIA: PALO ALTO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD	
130030756151		20/11/2020	13	0.8725	10.4700		0	0.0000	0.0000	13	0.8725	10.4700		AS131605889680
TOTAL COLONIA			13	0.8725	10.4700		0	0.0000	0.0000	13	0.8725	10.4700		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
13.0000	0.8725	10.4700	0.0000	0.0000	0.0000	13.0000	0.8725	10.4700

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.44195, -103.34943 TFA: 5A

RPU: MEDIDOR: 130030756151 CIRCUITO: A5131605889680 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
TOTAL	13	740	740		873

CARGA INSTALADA KW	0.87
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	318.39



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	740	740	873
-------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.87
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	318.39

DIRECTO	RPU: 130030756151	20/11/2020
---------	-------------------	------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
J2U992	130130655867	20/11/2020	8	1.5875	19.0500	20200111	8	1.7500	21.0000	0	-0.1625	-1.9500	AS131505892200
TOTAL COLONIA			8	1.5875	19.0500		8	1.7500	21.0000	0	-0.1625	-1.9500	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
8.0000	1.5875	19.0500	8.0000	1.7500	21.0000	0.0000	-0.1625	-1.9500

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.448285, -103.3528713 TFA: 5A

RPU: 130130555867 MEDIDOR: J2U992 CIRCUITO: A5131605892200 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J281550072 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	7	1,225	1,225	0.25	1,531
TOTAL	8	1,270	1,270		1,588

CARGA INSTALADA KW	1.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.05
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.31




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	8	1,270	1,270	1,588
CARGA INSTALADA KW	1.59			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.05			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.31			

MEDIDOR: J2U992	RPU: 130130655867	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
358EVV	130151055614	20/11/2020	4	0.2350	2.8200	20200117	6	1.0000	12.0000	-2	-0.7650	-9.1800	A513150589250
TOTAL COLONIA			4	0.2350	2.8200		6	1.0000	12.0000	-2	-0.7650	-9.1800	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.2350	2.8200	6.0000	1.0000	12.0000
				-2.0000	-0.7650
					-9.1800

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4407164,-103.3452199 TPA: 5A
RPU: 130151055614 MEDIDOR: 358EVV CIRCUITO: A5131605889260 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58J281540093 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	4	200	200		235

CARGA INSTALADA KW	0.24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.82
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	85.76



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	200	200	235
CARGA INSTALADA KW	0.24			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.82			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	85.76			

MEDIDOR: 358EW	RPU: 130151055614	20/11/2020
----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: RANCHO LOS LUNA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
80YPS9	130081256421	20/11/2020	2	0.2750	3.3000	20200115	2	0.3000	3.6000	0	-0.0250	-0.3000	A513150S88540
TOTAL COLONIA			2	0.2750	3.3000		2	0.3000	3.6000	0	-0.0250	-0.3000	

A513150588540

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
2.0000	0.2750	3.3000	2.0000	0.3000	3.6000	0.0000	-0.0250	-0.3000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4279486, -103.337355 TFA: 5A

RPU: 130081256421 MEDIDOR: 80YP59 CIRCUITO: A5131605888540 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181500431 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: RANCHO LOS LUNA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.3

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	2	220	220		275

CARGA INSTALADA KW	0.28
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.30
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	100.35



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	220	220	275
CARGA INSTALADA KW	0.28			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.30			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	100.35			

MEDIDOR: 80YP59	RPU: 130081256421	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	
8NV657	130110355948	20/11/2020	9	0.7338	20200210	4	0.3500	4.2000	5	0.3838	4.6056
TOTAL COLONIA			9	0.7338		4	0.3500	4.2000	5	0.3838	4.6056

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.7338	8.8050	4.0000	0.3500	4.2000	5.0000	0.3838	4.6056

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4740367,-103.4581273 TFA: 5A

RPU: 130110355948 MEDIDOR: 8NV657 CIRCUITO: A5131605906000 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271815 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 250 WATTS	1	250	250	0.25	313
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	1	70	70	0.00	70
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	9	625	625		734

CARGA INSTALADA KW	0.73
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.81
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	267.76



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	625	625	734
CARGA INSTALADA KW	0.73			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.81			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	267.76			

MEDIDOR: 8NV657	RPU: 130110355948	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------

Panteón Municipal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA												
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
09EJ91	130031155569	20/11/2020	5	0.3800	4.5600	20200215	4	0.5000	6.0000	1	-0.1200	-1.4400
TOTAL COLONIA			5	0.3800	4.5600		4	0.5000	6.0000	1	-0.1200	-1.4400
											AS131605899040	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.3800	4.5600	4.0000	0.5000	6.0000
			1.0000	-0.1200	-1.4400

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4585444,-103.4606692 TFA: 5A
RPU: 130031155589 MEDIDOR: 09E191 CIRCUITO: A5131605899040 TENSION: 127/220
CUENTA: 27DP58J021270910 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.5

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	4	280	280	0.25	350
TOTAL	5	310	310		380

CARGA INSTALADA KW	0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.56
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	138.67



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	310	310	380
CARGA INSTALADA KW	0.38			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.56			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	138.67			

MEDIDOR: 09EJ91

RPU: 130031155569

20/11/2020

Mat

Fransel



rqueologica



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD	
806Y24	130010655901	20/11/2020	8	0.6725	8.0700	20200101	7	0.6130	7.3550	1	0.0595	0.7140	0.7140	AS131605903180
TOTAL COLONIA			8	0.6725	8.0700		7	0.6130	7.3550	1	0.0595	0.7140	0.7140	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
8.0000	0.6725	8.0700	7.0000	0.6130	7.3550	1.0000	0.0595	0.7140

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4689514,-103.4604843 TFA: 5A

RPU: 130010655901 MEDIDOR: B06Y24 CIRCUITO: A5131605903180 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010330705 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 60 WATTS	1	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	7	490	490	0.25	613
TOTAL	8	550	550		673

CARGA INSTALADA KW	0.67
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	8	550	550	673
CARGA INSTALADA KW	0.67			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41			

MEDIDOR: B06Y24	RPU: 130010655901	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				FECHA A	SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD		LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
22C6G7	130030756178	20/11/2020	8	0.7000	8.4000	20200220	7	0.6130	7.3560	1	0.0870	1.0440	A5131605905400
TOTAL COLONIA			8	0.7000	8.4000		7	0.6130	7.3560	1	0.0870	1.0440	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
8.0000	0.7000	8.4000	7.0000	0.6130	7.3560
			1.0000	0.0870	1.0440

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4739017, -103.458385 TFA: 5A
RPU: 130030756178 MEDIDOR: 22C6G7 CIRCUITO: A5131605905400 TENSION: 127/220
CUENTA: 27DP58J021271835 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	8	560	560	0.25	700
TOTAL	8	560	560		700

CARGA INSTALADA KW	0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	255.44



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	8	560	560	700
CARGA INSTALADA KW	0.70			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.40			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	255.44			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
25N92	130110755903	20/11/2020	7	0.3825	4.5900	20200221	5	0.4380	5.2560	2	-0.0555	-0.6660		A5131605902400
TOTAL COLONIA			7	0.3825	4.5900		5	0.4380	5.2560	2	-0.0555	-0.6660		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.3825	4.5900	5.0000	0.4380	5.2560	2.0000	-0.0555	-0.6660

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4687117,-103.4556033 TFA: 5A
RPU: 130110755903 MEDIDOR: 25N192 CIRCUITO: A5131605902400 TENSION: 127/220
CUENTA: 27DP581021271190 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	3	210	210	0.25	263
TOTAL	7	330	330		383

CARGA INSTALADA KW	0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	139.58




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	330	330	383
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	139.58

MEDIDOR: 25NJ92	RPU: 130110755903	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------

Muñoz

i Tiendita

D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA												
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
122EBC	130091155924	20/11/2020	28	1.9600	23.5200	20200222	4	0.3380	4.0560	24	1.6220	19.4640
TOTAL COLONIA			28	1.9600	23.5200		4	0.3380	4.0560	24	1.6220	19.4640

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
28.0000	1.9600	23.5200	4.0000	0.3380	4.0560
			24.0000	1.6220	19.4640

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4674409, -103.4581526 TFA: 5A

RPU: 130091155924 MEDIDOR: 122E8C CIRCUITO: A5131605901500 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58ID21271160 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	28	1,960	1,960	0.00	1,960
TOTAL	28	1,960	1,960		1,960

CARGA INSTALADA KW	1.96
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	23.52
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	715.24




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	28	1,960	1,960	1,960
CARGA INSTALADA KW	1.96			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	23.52			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	715.24			

MEDIDOR: 122EBC	RPU: 130091155924	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature]

Lienzo Charro
"Manuel Vera Muñoz"

Charro Borrero

Obregón

Sanchez Román

Adriana Lety
Alfaro
Puebla

Abarrotes Mi Tiendita

Sanchez Roman

Sanchez

Jose
Para llevar



[Handwritten signature]




Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
39FDS2	130110355930	20/11/2020	7	0.4038	4.8450	20200217	4	0.3500	4.2000	3	0.0538	0.6456	AS131605906780
TOTAL COLONIA			7	0.4038	4.8450		4	0.3500	4.2000	3	0.0538	0.6456	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.4038	4.8450	4.0000	0.3500	4.2000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

54

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4735044,-103.4582942 TFA: 5A
RPU: 130110355930 MEDIDOR: 39FD52 CIRCUITO: AS131605906780 TENSION: 127/220
CUENTA: 27DP58J021271380 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	7	335	335		404

CARGA INSTALADA KW	0.40
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.85
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	147.34



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	335	335	404
CARGA INSTALADA KW	0.40			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.85			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	147.34			

MEDIDOR: 39FD52	RPU: 130110355930	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA A			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
40L72	130080157003	5	0.2863	3.4350	20200219	5	0.5380	6.4560	0	-0.2518	0	-0.2518	-3.0216	A5131605897960
TOTAL COLONIA		5	0.2863	3.4350				5	0.5380	6.4560	0	-0.2518	-3.0216	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.2863	3.4350	5.0000	0.5380	6.4560	0.0000	-0.2518	-3.0216

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4577397, -103.4655298 TPA: 5A

RPU: 130080157003 MEDIDOR: 40LT72 CIRCUITO: A5131605897960 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP581021270460 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.538

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	5	235	235		286

CARGA INSTALADA KW	0.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	235	235	286
CARGA INSTALADA KW	0.29			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46			

MEDIDOR: 40LT72

RPU: 130080157003

20/11/2020

Fabrica de Mezcal,
Don Aurelio Lamas

Mezcal Don Aurelio
Tienda de bebidas
alcoholicas

Teul

Pemex

Jorges
fiscal

Cuquio

Cuquio

Zo





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
40LT74	130080157011	20/11/2020	7	0.3150	3.7800	20200218	7	0.6560	7.8720	0	-0.3410	-4.0920	A5131505897540
TOTAL COLONIA			7	0.3150	3.7800		7	0.6560	7.8720	0	-0.3410	-4.0920	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.3150	3.7800	7.0000	0.6560	7.8720	0.0000	-0.3410	-4.0920

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4591319,-103.4858821 TFA: 5A
RPU: 130080157011 MEDIDOR: 40LT74 CIRCUITO: A5131605897540 TENSION: 127/220
CUENTA: 27DP58J021270155 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.656

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
TOTAL	7	270	270		315

CARGA INSTALADA KW	0.32
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.78
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	114.95



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	270	270	315
CARGA INSTALADA KW	0.32			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.78			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	114.95			

MEDIDOR: 40LT74

RPU: 13080157011

20/11/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
SP72ND	130010655898	20/11/2020	9	0.6625	7.9500	20200213	6	0.5250	6.3000	3	0.1375	1.6500	AS131605903840
TOTAL COLONIA			9	0.6625	7.9500		6	0.5250	6.3000	3	0.1375	1.6500	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:				
LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
9.0000	0.6625	7.9500	6.0000	0.5250

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4721297,-103.4587372 TFA: 5A

RPU: 130010655898 MEDIDOR: 5P72N0 CIRCUITO: A5131605903840 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271350 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	9	530	530		663

CARGA INSTALADA KW	0.66
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.95
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	241.76




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	530	530	663
CARGA INSTALADA KW	0.66			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.95			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	241.76			

MEDIDOR: 5P72N0	RPU: 130010655898	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature]

C. Fco. I. Madero

Benito Juárez

Lienzo Charro
"Manuel Vera Muñoz"

Genaro Botello

[Handwritten signature]

Genaro Botello



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
TOTAL INFORME:	9.0000	0.6725	8.0700	8.0000	1.0000	12.0000	1.0000	-0.3275	-3.9300

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.458055, -103.4612893 TFA: 5A

RPU: 130031155577 MEDIDOR: 7F698W CIRCUITO: A5131605898320 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270795 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	7	490	490	0.25	613
TOTAL	9	550	550		673

CARGA INSTALADA KW	0.67
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	550	550	673
CARGA INSTALADA KW	0.67			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41			

MEDIDOR: 7F698W

RPU: 130031155577

20/11/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

68

DIVISIÓN BAJÍO

ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4548817,-103.4479117 TFA: 5A

RPU: 130181100193 MEDIDOR: N493CN CIRCUITO: A5131605900120 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: CAMINO A LA PRESA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 100 WATTS	1	100	100	0.00	100
LED 70 WATTS	23	1,610	1,610	0.00	1,610
TOTAL	24	1,710	1,710		1,710

CARGA INSTALADA KW	1.71
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.52
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	624.01

Ramiro gómez c

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	24	1,710	1,710	1,710
CARGA INSTALADA KW	1.71			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.52			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	624.01			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: CAMINO A LA PRESA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
N493CN	130181100193	20/11/2020	24	1.7100	20.5200	20200216	12	2.0000	24.0000	12	-0.2900	-3.4800	A5131605900120	
TOTAL COLONIA			24	1.7100	20.5200		12	2.0000	24.0000	12	-0.2900	-3.4800		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro gómez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:							
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
24.0000	1.7100	20.5200	12.0000	2.0000	24.0000	12.0000	-3.4800

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gomez



Comisión Federal de Electricidad

71

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4698194,-103.4612115 TFA: 5A

RPU: 130130555935 MEDIDOR: 54V98N CIRCUITO: A5131605907440 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271900 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 1000 WATTS	12	12,000	12,000	0.25	15,000
ADITIVO METALICO 250 WATTS	10	2,500	2,500	0.25	3,125
TOTAL	22	14,500	14,500		18,125

CARGA INSTALADA KW	18.13
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	217.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	6,614.18

Ramiro Gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	14,500	14,500	18,125
-------	----	--------	--------	--------

CARGA INSTALADA KW	18.13
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	217.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	6,614.18



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro domes

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gómez



Comisión Federal de Electricidad

74

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4458308,-103.3507743 TFA: 5A

RPV: 130130655859 MEDIDOR: 51P9T9 CIRCUITO: A5131605890580 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J281540212 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.925

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	4	700	700	0.25	875
TOTAL	13	1,030	1,030		1,250

CARGA INSTALADA KW	1.25
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.00
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	456.15

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	1,030	1,030	1,250
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	1.25
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.00
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	456.15



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
51P9T9	130130655859	20/11/2020	13	1.2500	15.0000	20200118	13	1.9250	23.1000	0	-0.6750	-8.1000	A5131605890580
TOTAL COLONIA			13	1.2500	15.0000		13	1.9250	23.1000	0	-0.6750	-8.1000	


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
13.0000	1.2500	15.0000	13.0000	1.9250	23.1000
				-0.6750	-8.1000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramirogoniēze



Comisión Federal de Electricidad

77

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4636317,-103.45515 TFA: 5A

RPU: 130091155924 MEDIDOR: 98XK87 CIRCUITO: A5131605897000 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271160 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
TOTAL	4	135	135		146

CARGA INSTALADA KW	0.15
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.76
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	53.37


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	135	135	146
CARGA INSTALADA KW	0.15			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.76			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	53.37			



DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Camero demicz

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[illegible]

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642014,-103.4622448 TFA: 5A

RPU: 130041155630 MEDIDOR: 2N545R CIRCUITO: A5131605971340 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201860 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 13 WATTS	45	585	585	0.00	585
TOTAL	45	585	585		585

CARGA INSTALADA KW	0.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.02
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	213.48

Ramiro gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	45	585	585	585
-------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.02
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	213.48



DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomezc



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4645426,-103.4624473 TFA: SA

RPU: 130821100420 MEDIDOR: 4LC473 CIRCUITO: A5131605970860 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201720 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 65 WATTS	4	260	260	0.00	260
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
TOTAL	16	665	665		699

CARGA INSTALADA KW	0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	254.99

Ramiro Gómez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	16	665	665	699
-------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	254.99



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4603224,-103.468229 TFA: 5A

RPU: 130010755710 MEDIDOR: 9D0F85 CIRCUITO: A5131605979620 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270025 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	5	350	350		438

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65

Ramiro Gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	350	350	438
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gonzalez



HI



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4634732,-103.4618768 TFA: 5A

RPU: 130140355659 MEDIDOR: 17NN98 CIRCUITO: A5131605976920 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010332500 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 1000 WATTS	1	1,000	1,000	0.25	1,250
AHORRADORES					
AHORRADOR 65 WATTS	4	260	260	0.00	260
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	9	630	630	0.25	788
TOTAL	21	2,100	2,100		2,508

CARGA INSTALADA KW	2.51
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	30.09
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	915.04

Ramiro gomeez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	21	2,100	2,100	2,508
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	2.51
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	30.09
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	915.04



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA														
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
17NN98	130140355659	21/11/2020	21	2.5075	30.0900		0	0.0000	0.0000	21	2.5075	30.0900	A5131605976920	
TOTAL COLONIA			21	2.5075	30.0900		0	0.0000	0.0000	21	2.5075	30.0900		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:									
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
21.0000	2.5075	30.0900	0.0000	0.0000	0.0000	21.0000	2.5075	30.0900	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

Ramiro Gonzalez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4647919,-103.4628981 TFA: 5A

RPU: 130130256024 MEDIDOR: 85V4U1 CIRCUITO: A5131605969840 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020202440 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	5	225	225	0.25	281
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	6	420	420	0.25	525
TOTAL	11	645	645		806

CARGA INSTALADA KW	0.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.68
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	294.22

Ramiro gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	11	645	645	806
CARGA INSTALADA KW	0.81			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.68			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	294.22			

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA														
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
85V4U1	130130256024	21/11/2020	11	0.8063	9.6750		0	0.0000	0.0000	11	0.8063	9.6756	A5131605969840	
TOTAL COLONIA			11	0.8063	9.6750		0	0.0000	0.0000	11	0.8063	9.6756		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
11.0000	0.8063	9.6750	0.0000	0.0000	0.0000
			0.0000	0.8063	11.0000
					9.6756

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642276,-103.462277 TFA: 5A

RPU: 130010755752 MEDIDOR: D19E18 CIRCUITO: A5131605972540 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201200 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
TOTAL	9	330	330		375

CARGA INSTALADA KW	0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	136.85

Ramiro gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	330	330	375
CARGA INSTALADA KW	0.38			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.50			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	136.85			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA									
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM			
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD
D19E18	130010755752	21/11/2020	9	0.3750	4.5000		0	0.0000	0.0000
TOTAL COLONIA			9	0.3750	4.5000		0	0.0000	0.0000
							9	0.3750	4.5000
									AS131605972540


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:				
LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
9.0000	0.3750	4.5000	9.0000	0.3750

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4612697,-103.4660266 TFA: 5A
RPU: 130870600080 MEDIDOR: K64J48 CIRCUITO: A5131605978480 TENSION: 127/220
CUENTA: 20DP58J020220770 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	7	490	490	0.00	490
TOTAL	7	490	490		490

CARGA INSTALADA KW	0.49
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.88
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	178.81

Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	490	490	490
CARGA INSTALADA KW	0.49			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.88			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	178.81			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA									
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM			
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD
K64J48	130870600080	21/11/2020	7	0.4900	5.8800		0	0.0000	0.0000
TOTAL COLONIA			7	0.4900	5.8800		0	0.0000	0.0000
							7	0.4900	5.8800
									AS131605978480

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.4900	5.8800	7.0000	0.4900	5.8800

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

Banco Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4592406,-103.4676866 TFA: 5A

RPU: 130100355745 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: AS131605979140 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J670550015 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 34 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 13.925


OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 1000 WATTS	1	1,000	1,000	0.25	1,250
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	9	405	405	0.25	506
AHORRADOR 23 WATTS	20	460	460	0.00	460
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	1	70	70	0.00	70
LED 60 WATTS	4	240	240	0.00	240
LED 30 WATTS	25	750	750	0.00	750
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	47	3,290	3,290	0.25	4,113
TOTAL	108	6,390	6,390		7,608

CARGA INSTALADA KW	7.61
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	91.29
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,776.13

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Chaves

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
GENERAL DE ELECTRICIDAD

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramones



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2389933,-103.6119633 TFA: 5A

RPU: 130810300036 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606157820 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J110550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HACIENDA DE GUADALUPE

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 36 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 5.125

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	10	450	450	0.25	563
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	18	540	540	0.00	540
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	9	1,575	1,575	0.25	1,969
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 150 WATTS	2	300	300	0.25	375
TOTAL	39	2,865	2,865		3,446

CARGA INSTALADA KW	3.45
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	41.36
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,257.61

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	39	2,865	2,865	3,446
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

CARGA INSTALADA KW	3.45
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	41.36
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,257.61



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HACIENDA DE GUADALUPE

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
SIN MEDIDOR	130810300036	23/11/2020	39	3.4463	41.3550	20150716	36	5.1250	61.5000	3	-1.6787	-20.1444	AS131606157820
TOTAL COLONIA			39	3.4463	41.3550		36	5.1250	61.5000	3	-1.6787	-20.1444	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramirez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
39.0000	3.4463	41.3550	36.0000	5.1250	61.5000	3.0000	-1.6787	-20.1444


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIRECTO

RPU: 130810300036

FECHA: 23/11/2020

Ramiro González




TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220125,-103.6059081 TFA: 5A
RPU: 130081256307 MEDIDOR: 6J0M64 CIRCUITO: A5131606149300 TENSION: 127/220
CUENTA: 38DP58J093820895 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	6	420	420	0.25	525
TOTAL	12	745	745		894

CARGA INSTALADA KW	0.89
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.73
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	326.15


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	12	745	745	894
-------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.89
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.73
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	326.15



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
6JOM64	130081256307	23/11/2020	12	0.8938	10.7250	20200201	17	1.4880	17.8560	-5	-0.5942	-7.1304	A5131606149300
TOTAL COLONIA			12	0.8938	10.7250		17	1.4880	17.8560	-5	-0.5942	-7.1304	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
12.0000	0.8938	10.7250	17.0000	1.4880	17.8560	-5.0000	-0.5942	-7.1304			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado




Ramiro Gómez C.

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2216804, -103.6034834 TFA: 5A
RPU: 130090455657 MEDIDOR: 6J1M94 CIRCUITO: A5131606148640 TENSION: 127/220
CUENTA: 38DP58J093810032 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.988

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
TOTAL	7	560	560		693

CARGA INSTALADA KW	0.69
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.31
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	252.71


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	560	560	693
CARGA INSTALADA KW	0.69			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.31			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	252.71			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
6J1M/94	130090455657	23/11/2020	7	0.6925	8.3100	20200305	7	0.9880	11.8560	0	-0.2955	-3.5460	A5131606148640
TOTAL COLONIA			7	0.6925	8.3100		7	0.9880	11.8560	0	-0.2955	-3.5460	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:


LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.6925	8.3100	7.0000	0.9880	11.8560	0.0000	-0.2955	-3.5460

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 6J1M94

RPU: 130090455657

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ramiro Gomez', with a stylized flourish at the end.

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2211517,-103.60307 TFA: 5A

RPU: 130091155622 MEDIDOR: 7G749C CIRCUITO: A5131606148100 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP581093810883 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.344

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
TOTAL	4	165	165		199

CARGA INSTALADA KW	0.20
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	72.53


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	165	165	199
CARGA INSTALADA KW	0.20			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.39			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	72.53			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
7G749C	130091155622	23/11/2020	4	0.1988	2.3850	20200307	4	0.3440	4.1280	0	-0.1452	-1.7424	A5131606148100
TOTAL COLONIA			4	0.1988	2.3850		4	0.3440	4.1280	0	-0.1452	-1.7424	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.1988	2.3850	4.0000	0.3440	4.1280	0.0000	-0.1452	-1.7424			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 7G749C

RPU: 130091155622

FECHA: 23/11/2020



Ramiro gomez

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218783,-103.6073267 TFA: 5A
RPU: 130081256323 MEDIDOR: 24YP85 CIRCUITO: A5131606151340 TENSION: 127/220
CUENTA: 38DP58J093820770 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	11	330	330	0.00	330
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	8	560	560	0.25	700
TOTAL	22	1,285	1,285		1,524

CARGA INSTALADA KW	1.52
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.29
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	556.05


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,285	1,285	1,524
CARGA INSTALADA KW	1.52			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.29			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	556.05			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
24VP85	130081256323	23/11/2020	22	1.5238	18.2850	20200228	17	1.4880	17.8560	5	0.0357	0.4284	A5131606151340
TOTAL COLONIA			22	1.5238	18.2850		17	1.4880	17.8560	5	0.0357	0.4284	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:							
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
22.0000	1.5238	18.2850	17.0000	1.4880	17.8560	5.0000	0.4284

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2221661, -103.6092778 TFA: 5A
RPU: 130081256358 MEDIDOR: 24YP87 CIRCUITO: A5131606156680 TENSION: 127/220
CUENTA: 38DP58J093820550 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	6	420	420	0.25	525
TOTAL	10	540	540		645

CARGA INSTALADA KW	0.65
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.74
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	235.37

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	10	540	540	645
CARGA INSTALADA KW	0.65			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.74			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	235.37			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
24VP87	130081256358	23/11/2020	10	0.6450	7.7400	20200225	12	1.0500	12.6000	-2	-0.4050	-4.8600	A5131606156680
TOTAL COLONIA			10	0.6450	7.7400		12	1.0500	12.6000	-2	-0.4050	-4.8600	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
10.0000	0.6450	7.7400	12.0000	1.0500	12.6000	-2.0000	-0.4050	-4.8600

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Rammogomets



TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2236617,-103.604795 TFA: 5A

RPU: 130081256293 MEDIDOR: 80YP60 CIRCUITO: A5131606146960 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58/093810591 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	11	770	770	0.25	963
TOTAL	21	1,085	1,085		1,289

CARGA INSTALADA KW	1.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	470.29

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	21	1,085	1,085	1,289
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

CARGA INSTALADA KW	1.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	470.29



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
80YP60	130081256293	23/11/2020	21	1.2888	15.4650	20200308	21	1.8380	22.0560	0	-0.5493	-6.5916	A5131606146960
TOTAL COLONIA			21	1.2888	15.4650		21	1.8380	22.0560	0	-0.5493	-6.5916	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
21.0000	1.2888	15.4650	21.0000	1.8380	22.0560	0.0000	-0.5493	-6.5916			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220667,-103.6085187 TFA: 5A

RPU: 130081256340 MEDIDOR: 82YP84 CIRCUITO: A5131606154520 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820595 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 24 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	6	180	180	0.00	180
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	15	1,050	1,050	0.25	1,313
TOTAL	22	1,275	1,275		1,549

CARGA INSTALADA KW	1.55
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	565.17

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,275	1,275	1,549
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

CARGA INSTALADA KW	1.55
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	565.17



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
82YP84	130081256340	23/11/2020	22	1.5488	18.5850	20200227	24	2.1000	25.2000	-2	-0.5513	-6.6156	A5131606154520
TOTAL COLONIA			22	1.5488	18.5850		24	2.1000	25.2000	-2	-0.5513	-6.6156	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
22.0000	1.5488	18.5850	24.0000	2.1000	25.2000	-2.0000	-0.5513	-6.6156			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 82YP84	RPU: 130081256340	FECHA: 23/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218969,-103.6058784 TFA: 5A

RPU: 130081256315 MEDIDOR: 82YP87 CIRCUITO: A5131606150260 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820945 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.269

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	10	700	700	0.25	875
TOTAL	17	910	910		1,085

CARGA INSTALADA KW	1.09
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	13.02
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	395.94

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	17	910	910	1,085
CARGA INSTALADA KW	1.09			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	13.02			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	395.94			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	
82YP87	130081256315	23/11/2020	17	1.0850	13.0200	20200226	13	1.2690	15.2280	4	-0.1840	-2.2080	A5131606150260
TOTAL COLONIA			17	1.0850	13.0200		13	1.2690	15.2280	4	-0.1840	-2.2080	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez C
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:									
LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	
17.0000	1.0850	13.0200	13.0000	1.2690	15.2280	4.0000	-0.1840	-2.2080	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 82YP87	RPU: 130081256315	FECHA: 23/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------




Ramiro yome

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220735,-103.6077715 TFA: 5A
RPU: 130081256331 MEDIDOR: 94PG28 CIRCUITO: A5131606154040 TENSION: 127/220
CUENTA: 38DP58J093820685 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.181

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	9	350	350		385

CARGA INSTALADA KW	0.39
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.62
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	140.49


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	350	350	385
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.39
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.62
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	140.49



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
94PG28	130081256331	23/11/2020	9	0.3850	4.6200	20200224	13	1.1810	14.1720	-4	-0.7960	-9.5520	A5131606154040
TOTAL COLONIA			9	0.3850	4.6200		13	1.1810	14.1720	-4	-0.7960	-9.5520	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.3850	4.6200	13.0000	1.1810	14.1720	-4.0000	-0.7960	-9.5520			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3


TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2273433,-103.6081917 TFA: 5A
RPU: 130091155631 MEDIDOR: V980UG CIRCUITO: A5131606144980 TENSION: 127/220
CUENTA: 38DP58J093810026 FECHA-CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	5	235	235		286

CARGA INSTALADA KW	0.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	235	235	286
CARGA INSTALADA KW	0.29			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
V980UG	130091155631	23/11/2020	5	0.2863	3.4350	20200306	4	0.3500	4.2000	1	-0.0637	-0.7644	A5131506144980
TOTAL COLONIA			5	0.2863	3.4350		4	0.3500	4.2000	1	-0.0637	-0.7644	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.2863	3.4350	4.0000	0.3500	4.2000	1.0000	-0.0637	-0.7644			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: V980UG

RPU: 130091155631

FECHA: 23/11/2020

Ramiro Gomez

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS


ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2256365, -103.6067184 TFA: 5A
RPU: 130010856001 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606145520 TENSION: 127/220
CUENTA: 85DP58J090550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 30 WATTS	1	30	30	0.25	38
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	13	910	910	0.25	1,138
TOTAL	19	1,090	1,090		1,325

CARGA INSTALADA KW	1.33
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	483.52


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	19	1,090	1,090	1,325
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	1.33
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	483.52



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
SIN MEDIDOR	130010856001	23/11/2020	19	1.3250	15.9000	20180912	18	1.5750	18.9000	1	-0.2500	-3.0000	A5131606145520
TOTAL COLONIA			19	1.3250	15.9000		18	1.5750	18.9000	1	-0.2500	-3.0000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
19.0000	1.3250	15.9000	18.0000	1.5750	18.9000	1.0000	-0.2500	-3.0000			


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

SIN MEDIDOR

RPU: 130010856001

FECHA: 23/11/2020

Ramiro Gomez



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3333678,-103.6146665 TFA: 5A

RPU: 130120555864 MEDIDOR: 40M93L CIRCUITO: A5131606163640 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123010238 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
TOTAL	3	105	105		116

CARGA INSTALADA KW	0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.42



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	3	105	105	116
--------------	----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.42

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	
40M93L	130120555864	23/11/2020	3	0.1163	1.3950	20200301	3	0.2440	2.9280	0	-0.1278	-1.5336	A5131606163640
TOTAL COLONIA			3	0.1163	1.3950		3	0.2440	2.9280	0	-0.1278	-1.5336	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Plumero Gersono

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

**REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
TOTAL INFORME:	3.0000	0.1163	1.3950	3.0000	0.2440	2.9280	0.0000	-0.1278	-1.5336

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3235015,-103.6126523 TFA: 5A

RPU: 130040555855 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131606160460 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J120550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 123 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 12.881

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	18	810	810	0.25	1,013
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	21	630	630	0.00	630
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	14	2,450	2,450	0.25	3,063
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	29	2,030	2,030	0.25	2,538
TOTAL	82	5,920	5,920		7,243

CARGA INSTALADA KW	7.24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	86.91
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,642.93

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	82	5,920	5,920	7,243
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	7.24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	86.91
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,642.93



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
DIRECTO	130040555855	23/11/2020	82	7.2425	86.9100	20150716	123	12.8810	154.5720	-41	-5.6385	-67.6620	A5131606160460
TOTAL COLONIA			82	7.2425	86.9100		123	12.8810	154.5720	-41	-5.6385	-67.6620	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:							
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
82.0000	7.2425	86.9100	123.0000	12.8810	154.5720	-41.0000	-67.6620


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIRECTO

RP.U: 130040555855

FECHA: 23/11/2020

Regimenes





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3277666,-103.6162544 TFA: 5A

RPU: 130081256382 MEDIDOR: 1H586F CIRCUITO: A5131606234440 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123021081 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.6

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	4	700	700	0.25	875
TOTAL	4	700	700		875

CARGA INSTALADA KW	0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	700	700	875
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	
1H586F	130081256382	24/11/2020	4	0.8750	10.5000	20200302	4	0.6000	7.2000	0	0.2750	3.3000	AS131606234440
TOTAL COLONIA			4	0.8750	10.5000		4	0.6000	7.2000	0	0.2750	3.3000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:									
LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	
4.0000	0.8750	10.5000	4.0000	0.6000	7.2000	0.0000	0.2750	3.3000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Plaza del pueblo


TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3252003,-103.6158656 TFA: 5A
RPU: 130081256374 MEDIDOR: 2YT034 CIRCUITO: A5191606232640 TENSION: 127/220
CUENTA: 30DP58J123020465 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 16 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.4

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	11	330	330	0.00	330
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	15	1,050	1,050	0.25	1,313
TOTAL	27	1,425	1,425		1,699

CARGA INSTALADA KW	1.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	619.91


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	27	1,425	1,425	1,699
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	1.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	619.91



DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramro Chomel

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4660245,-103.462221 TFA: 5A

RPU: 130891100036 MEDIDOR: 2M75X6 CIRCUITO: A5131606253160 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201550 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	20	1,400	1,400	0.25	1,750
TOTAL	22	1,460	1,460		1,810

CARGA INSTALADA KW	1.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	21.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	660.51

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,460	1,460	1,810
CARGA INSTALADA KW	1.81			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	21.72			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	660.51			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
2M75X6	130891100036	24/11/2020	22	1.8100	21.7200		0	0.0000	0.0000	22	1.8100	21.7200	A5131606253160
TOTAL COLONIA			22	1.8100	21.7200		0	0.0000	0.0000	22	1.8100	21.7200	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:				
LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
22.0000	1.8100	21.7200	22.0000	21.7200

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Primer globo

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4643294, -103.4573223 TFA: 5A
RPU: 130010755949 MEDIDOR: 0L8J00 CIRCUITO: A5131606243560 TENSION: 127/220
CUENTA: 33DP58J010331505 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 31 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.713

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	26	1,820	1,820	0.25	2,275
TOTAL	31	1,970	1,970		2,425

CARGA INSTALADA KW	2.43
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	29.10
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	884.93

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	31	1,970	1,970	2,425
CARGA INSTALADA KW	2.43			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	29.10			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	884.93			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA A			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
018100	130010755949	31	2.4250	29.1000	20200105	31	2.7130	32.5560	0	-0.2880	0	-0.2880	-3.4560	A5131606243560
TOTAL COLONIA		31	2.4250	29.1000		31	2.7130	32.5560	0	-0.2880	0	-0.2880	-3.4560	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
31.0000	2.4250	29.1000	31.0000	2.7130	32.5560	0.0000	-0.2880	-3.4560

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Hammygences



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3278887,-103.6174164 TFA: 5A

RPU: 130081256366 MEDIDOR: M5M062 CIRCUITO: A5131606236000 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123021211 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	4	280	280	0.25	350
TOTAL	7	370	370		440

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.28
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	160.56

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATÉ DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	370	370	440
CARGA INSTALADA KW	0.44			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.28			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	160.56			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS

MEDIDOR		RPU		CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
M5M062	130081256366	24/11/2020	7	0.4400	5.2800	20200304	6	0.5250	6.3000	1	-0.0850	-1.0200				A5131606236000
TOTAL COLONIA			7	0.4400	5.2800		6	0.5250	6.3000	1	-0.0850	-1.0200				

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.4400	5.2800	6.0000	0.5250	6.3000	1.0000	-0.0850	-1.0200

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



A blue ink signature or scribble, possibly a stylized 'S' or a signature.

Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4678787,-103.4630711 TFA: 5A

RPU: 130010855731 MEDIDOR: 2UG336 CIRCUITO: A5131606253880 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020200630 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	10	700	700	0.25	875
TOTAL	12	790	790		988

CARGA INSTALADA KW	0.99
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	11.85
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	360.36


Ramirez Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	12	790	790	988
CARGA INSTALADA KW	0.99			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	11.85			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	360.36			




DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Recomendaciones

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4604145, -103.4651668 TFA: 5A
RPU: 130160156105 MEDIDOR: 266KXR CIRCUITO: A5131606250640 TENSION: 127/220
CUENTA: 27DP58J021270125 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	5	350	350		438

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65

Ramiro Gomezs
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	350	350	438
CARGA INSTALADA KW	0.44			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
266KXR	130160156105	24/11/2020	5	0.4375	5.2500	20200223	6	1.0000	12.0000	-1	-0.5625	-6.7500	A5131606250640
TOTAL COLONIA			5	0.4375	5.2500		6	1.0000	12.0000	-1	-0.5625	-6.7500	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:									
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
5.0000	0.4375	5.2500	6.0000	1.0000	12.0000	-1.0000	-0.5625	-6.7500	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gam etc.

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.461618,-103.4578212 TFA: 5A
RPU: 130010755892 MEDIDOR: 3440TD CIRCUITO: A5131606247100 TENSION: 127/220
CUENTA: 05DP581017103320 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 26 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.538

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	3	525	525	0.25	656
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	26	1,820	1,820	0.25	2,275
TOTAL	39	2,660	2,660		3,258

CARGA INSTALADA KW	3.26
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	39.09
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,188.73

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	39	2,660	2,660	3,258
CARGA INSTALADA KW	3.26			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	39.09			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,188.73			

**DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS**

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	
3440TD	130010755892	24/11/2020	39	3.2575	39.0900	20200109	26	2.5380	30.4560	13	0.7195	8.6340	A5131606247100
TOTAL COLONIA			39	3.2575	39.0900		26	2.5380	30.4560	13	0.7195	8.6340	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Running for me

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[illegible]

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4613737, -103.4633447 TFA: 5A
RPU: 130821100462 MEDIDOR: ED560D CIRCUITO: A5131606250400 TENSION: 127/220
CUENTA: 20DP58J020221660 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	13	910	910	0.25	1,138
TOTAL	17	1,045	1,045		1,284

CARGA INSTALADA KW	1.28
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.41
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	468.47

Ramiro gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	17	1,045	1,045	1,284
CARGA INSTALADA KW	1.28			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.41			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	468.47			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
ED5600	130821100462	24/11/2020	17	1.2838	15.4050		0	0.0000	0.0000	17	1.2837	15.4044	A5131606250400
TOTAL COLONIA			17	1.2838	15.4050		0	0.0000	0.0000	17	1.2837	15.4044	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Barron Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
17.0000	1.2838	15.4050	0.0000	0.0000	0.0000
			17.0000	1.2837	15.4044

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez C.

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4643467,-103.4646783 TFA: 5A
RPU: 130980455646 MEDIDOR: G095A0 CIRCUITO: A5131606251960 TENSION: 127/220
CUENTA: Z0DP58J020203600 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	14	980	980	0.25	1,225
TOTAL	14	980	980		1,225

CARGA INSTALADA KW	1.23
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	14.70
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	447.03

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	14	980	980	1,225
-------	----	-----	-----	-------

CARGA INSTALADA KW	1.23
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	14.70
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	447.03



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA A	SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA		LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
G095A0	130980455646	24/11/2020	14	1.2250		0	0.0000	0.0000	14	1.2250	14.7000	A5131606251960	
TOTAL COLONIA			14	1.2250		0	0.0000	0.0000	14	1.2250	14.7000		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
14.0000	1.2250	14.7000	0.0000	0.0000	0.0000
			14.0000	1.2250	14.7000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez C



TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4609906,-103.4593034 TFA: 5A
RPU: 130010755957 MEDIDOR: V35T9D CIRCUITO: A5131606248300 TENSION: 127/220
CUENTA: 05DP58J017102730 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	18	1,260	1,260	0.25	1,575
TOTAL	22	1,380	1,380		1,695

CARGA INSTALADA KW	1.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.34
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	618.54

Ramiro Gómez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,380	1,380	1,695
CARGA INSTALADA KW	1.70			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.34			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	618.54			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA A			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
V35T90	130010755957	22	1.6950	20.3400	20200110	21	1.8380	22.0560	21	1.8380	1	-0.1430	-1.7160	A5131606248300
TOTAL COLONIA		22	1.6950	20.3400				21	1.8380	22.0560	1	-0.1430	-1.7160	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
22.0000	1.6950	20.3400	21.0000	1.8380	22.0560	1.0000	-0.1430	-1.7160

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gomez

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4605375,-103.4605233 TFA: 5A
RPU: 130981056176 MEDIDOR: VE4974 CIRCUITO: A5131606249140 TENSION: 127/220
CUENTA: 05DP581017101510 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	6	380	380		468

CARGA INSTALADA KW	0.47
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.61
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	170.60

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	6	380	380	468
CARGA INSTALADA KW	0.47			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.61			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	170.60			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
VE4974	130981056176	24/11/2020	6	0.4675	5.6100	20200112	7	0.6130	7.3560	-1	-0.1455	-1.7460	A5131605249140
TOTAL COLONIA			6	0.4675	5.6100		7	0.6130	7.3560	-1	-0.1455	1.7460	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD
6.0000	0.4675	5.6100	7.0000	0.6130	7.3560
			-1.0000	-0.1455	-1.7460

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642082, -103.4653267 TFA: 5A

RPU: 130010855722 MEDIDOR: Y658X3 CIRCUITO: A5131606252740 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020203590 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	10	700	700	0.25	875
TOTAL	10	700	700		875

CARGA INSTALADA KW	0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	10	700	700	875
-------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA												
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA A	SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA		LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
Y658X3	130010855722	24/11/2020	10	0.8750		0	0.0000	0.0000	10	0.8750	10.5000	AS131606252740
TOTAL COLONIA			10	0.8750		0	0.0000	0.0000	10	0.8750	10.5000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
10.0000	0.8750	10.5000	0.0000	0.0000	0.0000
			10.0000	0.8750	10.5000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gómez

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462955,-103.4600828 TFA: 5A
RPU: 130010755914 MEDIDOR: Y871X2 CIRCUITO: A5131606242600 TENSION: 127/220
CUENTA: 05DP58J017101300 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	16	1,120	1,120	0.25	1,400
TOTAL	16	1,120	1,120		1,400

CARGA INSTALADA KW	1.40
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	16.80
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	510.89

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	16	1,120	1,120	1,400
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	1.40
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	16.80
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	510.89

**DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS**

DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	
Y871X2	130010755914	24/11/2020	16	1.4000	16.8000	20200114	18	1.5750	18.9000	-2	-0.1750	-2.1000	A5131606242600
TOTAL COLONIA			16	1.4000	16.8000		18	1.5750	18.9000	-2	-0.1750	-2.1000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
16.0000	1.4000	16.8000	18.0000	1.5750	18.9000
			-2.0000	-0.1750	-2.1000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez 2.2

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS


ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462035, -103.46114 TFA: SA
RPU: 130891100095 MEDIDOR: 084Y68 CIRCUITO: A5131605317660 TENSION: 127/220
CUENTA: 05DP58J017100670 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	12	840	840	0.25	1,050
TOTAL	13	870	870		1,080

CARGA INSTALADA KW	1.08
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	12.96
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	394.11


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	870	870	1,080
CARGA INSTALADA KW	1.08			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	12.96			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	394.11			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA A			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
084Y68	130891100095	13	1.0800	12.9600	20200111	12	1.0500	12.6000	1	0.0300	1	0.0300	0.3600	A5131606317660
TOTAL COLONIA		13	1.0800	12.9600		12	1.0500	12.6000	1	0.0300	1	0.0300	0.3600	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
13.0000	1.0800	12.9600	12.0000	1.0500	12.6000
			1.0000	0.0300	0.3600

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4658661,-103.4601111 TFA: 5A

RPU: 130980455638 MEDIDOR: 932E5V CIRCUITO: A5131606316700 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010330520 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	22	1,540	1,540	0.25	1,925
TOTAL	27	1,690	1,690		2,075

CARGA INSTALADA KW	2.08
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	24.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	757.21


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	27	1,690	1,690	2,075
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	2.08
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	24.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	757.21

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA														
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
9325V	130980455638	25/11/2020	27	2.0750	24.9000	20200102	20	1.7500	21.0000	7	0.3250	3.9000	AS131606316700	
TOTAL COLONIA			27	2.0750	24.9000		20	1.7500	21.0000	7	0.3250	3.9000		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Bamboo ground

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[illegible]

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 932E5V

RPV: 130980455638

25/11/2020



Reinforce me

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4690953, -103.4608216 TFA: 5A
RPU: 130050756352 MEDIDOR: 6G024D CIRCUITO: A5131606318800 TENSION: 127/220
CUENTA: 33DP58J010330310 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.7

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	8	560	560	0.25	700
TOTAL	9	590	590		730

CARGA INSTALADA KW	0.73
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.76
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	266.39

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	590	590	730
CARGA INSTALADA KW	0.73			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.76			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	266.39			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
6G024D	130050756352	25/11/2020	9	0.7300	8.7600	20200103	8	0.7000	8.4000	1	0.0300	0.3600	A5131606518800
TOTAL COLONIA			9	0.7300	8.7600		8	0.7000	8.4000	1	0.0300	0.3600	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gómez C.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.7300	8.7600	8.0000	0.7000	8.4000	1.0000	0.0300	0.3600			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 6G024D

RPU: 130050756352

25/11/2020

Ramiro yene ca





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4660021,-103.4608719 TFA: 5A

RPU: 130010755931 MEDIDOR: 6A387G CIRCUITO: A5131606316100 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010330375 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 25 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	18	1,260	1,260	0.25	1,575
TOTAL	18	1,260	1,260		1,575

CARGA INSTALADA KW	1.58
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	574.75


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	18	1,260	1,260	1,575
CARGA INSTALADA KW	1.58			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.90			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	574.75			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA			CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
5A387G	130010755931	25/11/2020	18	1.5750	18.9000	20200104	25	2.1880	26.2560	-7	-0.6130	-7.3560	A5131606316100
TOTAL COLONIA			18	1.5750	18.9000		25	2.1880	26.2560	-7	-0.6130	-7.3560	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Radonro cinnere

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
18.0000	1.5750	18.9000	25.0000	2.1880	26.2560
			-7.0000	-0.6130	-7.3560

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Rechnung 4/6 u. 22





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4633371,-103.4626202 TFA: 5A

RPU: 130891100109 MEDIDOR: B34K40 CIRCUITO: A5131606318200 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010331890 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	9	630	630	0.25	788
TOTAL	9	630	630		788

CARGA INSTALADA KW	0.79
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.45
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	287.37

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	630	630	788
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.79
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.45
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	287.37

ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA														
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
B34K40	130891100109	25/11/2020	9	0.7875	9.4500		0	0.0000	0.0000	9	0.7875	9.4500	A5131606318200	
TOTAL COLONIA			9	0.7875	9.4500		0	0.0000	0.0000	9	0.7875	9.4500		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Romances

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

**REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.7875	9.4500	0.0000	0.0000	0.0000
			0.0000	0.0000	0.0000
			9.0000	0.7875	9.4500

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: B34K40

RP.U: 130891100109

25/11/2020



Ramiro Gomez