

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION.

Teúl de González Ortega Zac., a 20 de Diciembre de 2021.

C. JAIR DE JESUS CAMPOS CARO
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.


Por medio de la presente y de manera más atenta me dirijo a usted para dar respuesta a la circular con número de folio: 320595522000001 con fecha 18 de diciembre de 2021. Donde se solicita a esta área información sobre alumbrado público, en lo que compete a esta área en el punto:


- No. 1.- Total de luminarias instaladas en el alumbrado público directas, sin medidor, detallando capacidades y clase de iluminación.
- 2.- Total de circuitos con medidor, señalando el número de medidor instalado en cada uno de los circuitos, las cantidades, capacidades y clases de iluminación de cada luminaria.
- 4.- Último censo realizado entre la comisión federal de electricidad y el ayuntamiento o cualquiera de ellos separando la cabecera municipal de cada una de las comunidades. Para ello adjunto de manera digital una copia del último censo realizado.

Agradezco la atención al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"DESDE HUITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA"

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING RUBEN CORREA ARIAS


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC
CP. 99800

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2021-2024



**ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA.**

**C. JAIR DE JESUS CAMPOS CARO
PRESENTE:**

Por este conducto y atendiendo al requerimiento de información con folio 320595522000001 referente a su solicitud respecto de la relación de los importes cobrados por la Comisión Federal de Electricidad en el rubro de alumbrado público del periodo del mes de noviembre del 2019 a noviembre del 2021.

Me permito anexarle una tabla donde se especifica la cantidad y monto cobrado por la CFE.

2019

Mes	Facturación	DAP
Noviembre	141,112.96	1,328.44
Diciembre	159606.67	1459.87

2020

Mes	Facturación	DAP
Enero	152,376.80	1704.88
Febrero	150,855.03	1329.16
Marzo	143,613.23	2172.21
Abril	150,800.01	1,280.12
Mayo	136,989.95	1,713.36
Junio	113,312.49	2,066.25
Julio	114,204.85	1,734.88
Agosto	135,032.60	1,325.24
Septiembre	123,574.47	1,826.02
Octubre	123,998.65	1,480.57
Noviembre	137,070.29	1,627.89
Diciembre	96,116.72	1,409.36



Mes	Facturación	DAP
Enero	129,968.16	1,531.43
Febrero	84,402.27	1,669.34
Marzo	147,713.47	1,818.29
Abril	91,527.40	1,494.18
Mayo	100,305.60	1,810.45
Agosto	0	1,515.14
Septiembre	0	1,810.51
Octubre	0	1,347.87
Noviembre	0	0

Sin otro particular por el momento, agradecemos de antemano su atención a la presente.

ATENTAMENTE
"Juntos Avanzaremos"
Teúl de González Ortega Zac. a 06 de Enero del 2022

TESORERO MUNICIPAL



L.C.P. ALEJANDRO REYES RIVAS.

c.c.p. Archivo

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2021-2024



BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA ZACATECAS MUNICIPIO TEÚL DE GONZÁLEZ
ORTEGA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

INS.	TERRITORIAL	SECTOR	ID_CIRCUITO	MUNICIPIO	COLONIA_POR_LACION	MEDIDOR	RPU	CUENTA	FECHA	LUM.	CARGA	CPD
1	2	B	A5131603502800	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALCO ALTO	397744	130081255870	21CP98J2810500105	20/11/2020	0	0	0
2	1	A	A513160248380	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	ED6644	130821104438	05DP98J0317100380	24/11/2020	0	0	0
3	2	B	A5131605799200	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	EL TABLERO	4F3749	130081255686	25DP98J051710071	19/11/2020	7	0.8128	9.75
4	2	B	A5131605815800	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA MONA	847711	130081250700	21DP98J191610046	18/11/2020	1	0.05625	0.875
5	2	B	A5131605816180	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	807581	130081250381	21DP98J18181510140	19/11/2020	7	0.82875	9.045
6	2	B	A5131605816780	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	807582	130081258412	21DP98J191300471	18/11/2020	10	0.2515	8.18
7	2	B	A5131605819480	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LOS BORDOS	667708	130081256666	21DP98J161510105	19/11/2020	2	0.178	3.1
8	2	B	A5131605817300	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	RANCHO LOS SERRANOS	537810	130081258719	21DP98J191510020	19/11/2020	3	0.1425	1.71
9	2	B	A5131605820120	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	CAMINO A LA PRESA	548034	130181100190	27DP98J021271010	20/11/2020	24	1.71	20.52
10	2	B	A5131605816900	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA LOBERA	81888F	130130088888	21CP98J0191590053	20/11/2020	6	0.26375	3.185
11	2	B	A5131605816300	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA LOBERA	20812L	130130088875	21CP98J0291390052	20/11/2020	4	0.30075	3.705
12	2	B	A5131605818700	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LA LOBERA	807588	130081253681	21CP98J0291390010	20/11/2020	1	0.21875	2.625
13	2	B	A51316058164100	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LAS PLAYAS	80479K	130170055792	21DP98J18380010	20/11/2020	4	6.7125	8.55
14	2	B	A5131605816300	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	LOS DESMONTES	948534	130130050845	21DP98J0291390082	20/11/2020	2	0.11825	1.395
15	2	B	A5131605816200	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALCO ALTO	3588VV	130151025814	21CP98J0281540063	20/11/2020	4	0.235	2.82
16	2	B	A5131605816000	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALCO ALTO	519575	130130050869	21CP98J0281540012	20/11/2020	13	1.25	15
17	2	B	A5131605816200	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	PALCO ALTO	208682	130130050867	21CP98J0281540072	20/11/2020	8	1.5975	19.08
18	2	B	A5131605816840	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	RANCHO LOS LUNA	807589	130081256421	21CP98J1818160451	20/11/2020	2	0.275	3.3
19	1	A	A5131602885040	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	06E391	300311855889	27DP98J021270810	20/11/2020	5	0.38	4.88
20	1	A	A5131602885040	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	12388C	300311859024	27DP98J021271160	20/11/2020	28	1.88	20.52
21	1	A	A5131602885040	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	220697	30030796116	27DP98J021271838	20/11/2020	8	0.7	8.4
22	1	A	A5131602885040	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	281882	130110705893	27DP98J021271180	20/11/2020	7	0.3625	4.59
23	1	A	A5131602885040	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA	357032	130110355930	27DP98J021271280	20/11/2020	7	0.40375	4.845

Ramiro Gomez



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

Distribución

4	A	A513160897900	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	40L172	13008015020	27DF58.021270480	2011/0200	5	0.28825	3.435
5	A	A513160897940	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	40L174	13008015011	27DF58.021270158	2011/0200	7	0.315	3.78
6	A	A513160897440	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	50Y936	13013080005	27DF58.021271600	2011/0200	22	18.125	217.5
7	A	A5131608903840	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	8P73M0	13001085086	27DF58.021271800	2011/0200	8	0.0025	7.80
8	A	A513160890380	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	7P68M0	13008115527	27DF58.021270785	2011/0200	9	0.8725	8.07
9	A	A513160890000	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	81M857	130110305946	27DF58.021271615	2011/0200	9	0.73375	8.835
0	A	A513160897000	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	86X887	130081158024	27DF58.021271100	2011/0200	4	0.14825	1.785
1	A	A5131608903180	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	808Y24	130010808801	33DF58.070330705	2011/0200	8	0.8725	8.07
2	A	A513160897880	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	17N888	130110308888	33DF58.070330280	2111/0200	21	2.5075	30.08
3	A	A5131608975340	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	2M56R	130041105630	30DF58.000301880	2111/0200	45	0.585	7.02
4	A	A5131608970880	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	4LCA73	130811104420	30DF58.020201720	2111/0200	18	0.68875	8.385
5	A	A5131608988840	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	85V881	13013028804	30DF58.020202440	2111/0200	31	0.80025	9.878
6	A	A5131608978820	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	80DF88	130010785710	27DF58.021270825	2111/0200	9	0.4375	5.25
7	A	A5131608972540	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	818E13	130010735762	30DF58.020301100	2111/0200	9	0.375	4.5
8	A	A5131608970480	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	85L448	13001080080	30DF58.02030770	2111/0200	7	0.49	5.88
9	B	A5131608955340	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	24Y85	130081258323	36DF58.083620770	2311/0200	22	1.83375	18.280
0	B	A513160898880	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	24Y87	130081258388	36DF58.083620650	2311/0200	10	0.845	7.74
1	B	A513160894880	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	810884	130081258307	36DF58.083620885	2311/0200	12	0.88370	10.720
2	B	A5131608948840	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	811884	130080488857	36DF58.083610032	2311/0200	7	0.8825	8.31
3	B	A5131608946100	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	7076C	130081158822	36DF58.083610880	2311/0200	4	0.15875	2.385
4	B	A513160894880	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	80Y860	130081258280	36DF58.083610891	2311/0200	21	1.28075	15.485
5	B	A5131608954820	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	82Y884	130081258340	36DF58.083610585	2311/0200	22	1.54875	18.588
6	B	A5131608930280	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	82Y887	130081258315	36DF58.083610840	2311/0200	17	1.085	13.02
7	B	A5131608919840	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	848828	130081258331	36DF58.083610885	2311/0200	9	0.385	4.62
8	B	A5131608914880	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	V88102	130081158031	36DF58.083610620	2311/0200	8	0.28825	3.435
9	B	A5131608910840	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	80M808	13013080884	30DF58.1125010238	2311/0200	9	0.11825	1.385

Ramiro Gomez Sux



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO
ZONA ZALATECAS
DEF. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

50	2	B	A5131005234460	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	MUJILLAS	130081256580	30DP58J013001081	24/11/2020	4	0.876	10.5
51	2	B	A5131005232540	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	MUJILLAS	271004	30DP58J0130020460	24/11/2020	27	1.88375	30.345
52	2	B	A5131005236000	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	MUJILLAS	1831062	30DP58J0130021211	24/11/2020	7	0.44	5.28
53	1	A	A5131005235300	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	DLAJ00	33DP58J010331805	24/11/2020	31	2.405	23.1
54	1	A	A5131005235840	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	266K0A	27DP58J021270123	24/11/2020	3	0.4375	0.26
55	1	A	A5131005233160	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	2M7596	20DP58J0210201950	24/11/2020	22	1.61	21.72
56	1	A	A5131005235800	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	2L0336	20DP58J0210200950	24/11/2020	13	0.9575	11.85
57	1	A	A5131005247100	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	3497TD	09DP58J011702820	24/11/2020	30	3.3876	39.08
58	1	A	A5131005250400	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	ED2930	20DP58J020221860	24/11/2020	17	1.28375	15.405
59	1	A	A5131005251080	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	038594G	30DP58J0202038000	24/11/2020	14	1.225	14.7
60	1	A	A5131005251300	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	P9300Y	30DP58J0202201960	24/11/2020	14	1.228	14.7
61	1	A	A5131005248000	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	V2678C	05DP58J0117102730	24/11/2020	32	1.488	20.34
62	1	A	A5131005248140	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	VE4974	05DP58J0117101510	24/11/2020	9	0.4875	5.81
63	1	A	A5131005252740	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	Y81603	30DP58J020202890	24/11/2020	10	0.875	10.5
64	1	A	A5131005242800	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	Y87192	06DP58J0117101300	24/11/2020	16	1.4	16.8
65	1	A	A5131005217800	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	084758	05DP58J0117100370	25/11/2020	13	1.08	12.88
66	1	A	A5131005216100	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	8A387C	35DP58J010330075	25/11/2020	16	1.575	18.9
67	1	A	A5131005218300	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	85C24C	35DP58J010530310	25/11/2020	6	0.73	8.76
68	1	A	A5131005216700	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	86220Y	35DP58J010330420	25/11/2020	27	2.075	24.9
69	1	A	A5131005216200	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	854640	38DP58J010531880	25/11/2020	8	0.7375	8.45
70	1	A	A513100529140	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	DIRECTO	80DP58J015700015	21/11/2020	108	7.8875	81.29
71	2	B	A51310052500700	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	EL TABLERO	DIRECTO	1300205803118	19/11/2020	1	9.21675	2.835
72	2	B	A5131005266720	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS CANTAS	DIRECTO	130251156148	19/11/2020	3	0.205	2.48
73	2	B	A5131005202500	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	ALAMITOS	DIRECTO	130821200278	19/11/2020	49	6.07375	72.865
74	2	B	A5131005206740	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	EL SERRANO	DIRECTO	130877303187	19/11/2020	13	0.63128	2.576
75	2	B	A5131005219840	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LOMA ALTA	DIRECTO	130570200469	19/11/2020	19	1.59675	19.065



Ramiro Gomez

[Handwritten signature]

DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

76	2	B	65131603614360	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LAGUNA BLANCA	DIRECTO	ALTA	19/11/2020	2	6,24675	2,980
77	2	B	A5131603621100	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LAS PRESITAS	DIRECTO	ALTA	19/11/2020	14	1,25375	16,045
78	2	B	A5131603687040	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOJERA	DIRECTO	130009155364	85DF681760900030	5	0,17625	2,115
79	2	B	A5131603697041	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA LOJERA	DIRECTO	130009500417	85DF681290500010	0	0	0
80	2	B	A5131603699030	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	LA CUMBRE	DIRECTO	ALTA	20/11/2020	2	0,08	0,72
81	2	B	A5131603700690	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	PALM ALTO	DIRECTO	130030709111	85DF681290300010	19	6,9725	10,47
82	2	B	A5131603140520	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	HUITZILA	DIRECTO	130010363001	85DF681030300010	19	1,325	16,9
83	2	B	A5131603157820	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	HACIENDA DE GUADALUPE	DIRECTO	130810300030	85DF681105600010	30	3,4825	41,550
84	2	B	A5131603190460	TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	MILPULAS	DIRECTO	1300066898	85DF681130500010	110	0,76625	117,420
TOTAL									189	100,055	1308,88


 REPRESENTANTE DE
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

K

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462035, -103.46114 TFA: 5h
RPU: 130891100035 MEDIDOR: 0B4Y68 CIRCUITO: A5131605317660 TENSION: 127/220
CUENTA: 05DP58J017100670 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	12	840	840	0.25	1,050
TOTAL	13	870	870		1,080

CARGA INSTALADA KW	1.08
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	12.96
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	394.11

Rafael Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	870	870	1,080
CARGA INSTALADA KW	1.08			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	12.96			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	394.11			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
08-4768	130891100095	25/11/2020	13	1.0800	12.9500	20200711	12	1.0500	12.5000	1	0.0300	0.3600	A5131606317660
TOTAL COLONIA			13	1.0800	12.9500		12	1.0500	12.5000	1	0.0300	0.3600	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
13.0000	1.0800	12.9500	12.0000	1.0500	12.6000	1.0000	0.0300	0.3600

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4658661,-103.4601111 TFA: 5A

RPU: 130980455638 MEDIDOR: 932E5V CIRCUITO: A5131606316700 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP5BJ010330520 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	22	1,540	1,540	0.25	1,925
TOTAL	27	1,690	1,690		2,075

CARGA INSTALADA KW	2.08
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	24.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	757.21

Bramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	27	1,690	1,690	2,075
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	2.08
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	24.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	757.21



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM.	CARGA	UPD	FECHA	LUM.	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
9325V	1309645538	25/11/2020	27	2.0750	24.9000	20/00102	20	1.7500	21.0000	7	0.3250	3.9000	AS131606316700
TOTAL COLOMA			22	2.0750	24.9000		20	1.7500	21.0000	7	0.3250	3.9000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro goncal

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
27.0000	2.0750	24.9000	20.0000	1.7500	21.0000	7.0000	0.3250	3.9000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Rancho de los micos



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4690953,-103.4608216 TPA: 5A
RPU: 130050756352 MEDIDOR: 6G024D CIRCUITO: A5131606318800 TENSION: 127/270
CUENTA: 38DP58J010330310 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KV/ CENSO ANTERIOR: 0.7

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	8	560	560	0.25	700
TOTAL	9	590	590		730

CARGA INSTALADA KW	0.73
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.76
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	266.39

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	590	590	730
CARGA INSTALADA KW	0.73			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.76			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	266.39			

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
65024D	130050756352	25/11/2020	9	0.7300	8.7600	20200103	8	0.7000	8.4000	1	0.0300	0.3600	A5131606318900
TOTAL COLONIA			9	0.7300	8.7600		8	0.7000	8.4000	1	0.0300	0.3600	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gómez C

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.7300	8.7600	8.0000	0.7000	8.4000	1.0000	0.0300	0.3600

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ranura generica





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4660021, -103.4608719 TFA: 5A

RPU: 130010755931 MEDIDOR: 6A387G CIRCUITO: A9131606316300 TENSION: 127/270

CUENTA: 33DP58D10330375 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 25 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	18	1,260	1,260	0.25	1,575
TOTAL	18	1,260	1,260		1,575

CARGA INSTALADA KW	1.58
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	574.75

Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	18	1,260	1,260	1,575
CARGA INSTALADA KW	1.58			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.90			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	574.75			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL I. SECTOR A. COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
8A387E	130040759931	25/11/2020	18	1.5750	18.9000	20200104	25	2.1880	26.2560	-7	-0.6130	-7.3560	45131606316100
TOTAL COLONIA			18	1.5750	18.9000		25	2.1880	26.2560	-7	-0.6130	-7.3560	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
18.0000	1.5750	18.9000	25.0000	2.1880	26.2560	-7.0000	-0.6130	-7.3560

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Aguirre





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4633371 -103.4626202 TPA: 5A
RPU: 130891100109 MEDIDOR: B34K40 CIRCUITO: A5131606313200 TENSION: 127/220
CUENTA: 33DP53/010331890 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW/ CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	9	630	630	0.25	788
TOTAL	9	630	630		788

CARGA INSTALADA KW	0.79
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.45
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	287.37

Romero Gomez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
 REPRESENTATE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	630	630	788
CARGA INSTALADA KW	0.79			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.45			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	287.37			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA		CENSO 2020													
MEDIDOR	RPU	TECNOLOGÍA		CARGA		CPD		FICHA		SICOM		DIFERENCIA		CIRCUITO	
		LUM	CPD	LUM	CPD	LUM	CPD	LUM	CPD	LUM	CPD	LUM	CPD		
834640	130891100109	25/11/2020	9	0.7875	9.4500	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	9	0.7875	9.4500	A5131606318200
TOTAL COLONIA		9	0.7875	9.4500	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	9	0.7875	9.4500		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Romiro James
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.7875	9.4500	0.0000	0.0000	0.0000
			9.0000	0.7875	9.4500

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Rodolfo Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3227666,-103.6162544 TFA: 5A

RPU: 130081256382 MEDIDOR: 1H886F CIRCUITO: A5131606234440 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123021081 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.6

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	4	700	700	0.25	875
TOTAL	4	700	700		875

CARGA INSTALADA KW	0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	700	700	875
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31



Comisión Federal de Electricidad


DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS				CENSO 2020				SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
14586F	130081256382	24/11/2020	4	0.8750	10.5000	20200902	4	0.6000	7.2000	0	0.2750	3.3000	AS131606234440	
TOTAL COLONIA			4	0.8750	10.5000		4	0.6000	7.2000	0	0.2750	3.3000		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez C

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.8750	10.5000	0.0000	0.0000	7.2000
				0.2750	3.3000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Plaza del pueblo



TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3252003, -103.6158656 TFA: 5A

RPU: 130081256374 MEDIDOR: 2YT034 CIRCUITO: A5131606232640 TENSION: 127/270

CUENTA: 300P58J123020265 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 16 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.4

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	11	330	330	0.00	330
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	15	1,050	1,050	0.25	1,313
TOTAL	27	1,425	1,425		1,699

CARGA INSTALADA KW	1.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	619.91

Barriso James

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	27	1,425	1,425	1,699
CARGA INSTALADA KW	1.70			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.39			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	619.91			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 2-SECTOR: B COLONIA: MUEPILLAS													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA		CIRCUITO			
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA-A	LUM	CARGA	CPD		LUM	CARGA	CPD
2YT034	130081256374	24/11/2020	27	1.6988	20.3850	20200303	16	1.4000	16.8000	11	0.2987	3.5844	AS111606212640
TOTAL COLONIA			27	1.6988	20.5850		36	1.4000	16.8000	11	0.2987	3.5844	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:									
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD
27.0000	1.6988	20.3850	16.0000	1.4000	16.8000	11.0000	0.2987	3.5844	3.5844

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDINADAS: 21.4660245, -103.462221 TFA: 5A

RPU: 130891100036 MEDIDOR: 2M75X5 CIRCUITO: A5131606253160 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201550 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	20	1,400	1,400	0.25	1,750
TOTAL	22	1,460	1,460		1,810

CARGA INSTALADA KW	1.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	21.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	660.51

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,460	1,460	1,810
CARGA INSTALADA KW	1.81			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	21.72			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	660.51			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA		CENSO 2020						SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
2M75X6	130891100036	24/11/2020	22	1.8100	21.7200		0	0.0000	0.0000	22	1.8100	21.7200	22	1.8100	21.7200	AS131806253160
TOTAL COLONIA			22	1.8100	21.7200		0	0.0000	0.0000	22	1.8100	21.7200				

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
22.0000	1.8100	21.7200	22.0000	1.8100	21.7200

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4643194, -103.4573223 TFA: 5A

RPU: 130010755949 MEDIDOR: 0L8J00 CIRCUITO: A5131606743560 TENSION: 177/220

CUENTA: 33DP58J010331505 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 31 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.713

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	26	1,820	1,820	0.25	2,275
TOTAL	31	1,970	1,970		2,425

CARGA INSTALADA KW	2.43
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	29.10
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	884.93

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	31	1,970	1,970	2,425
CARGA INSTALADA KW	2.43			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	29.10			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	884.93			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
018-00	130010755946	24/11/2020	31	2.4250	29.1000	20200105	31	2.7130	32.5560	0	-0.2880	-3.4560	AS-31606243560
TOTAL COLONIA			31	2.4250	29.1000		31	2.7130	32.5560	0	-0.2880	-3.4560	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 75%, se multiplicará por el valor comprobado

Alonso Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
31.0000	2.4250	29.1000	31.0000	2.7130	32.5560	0.0000	-0.2880	-3.4560			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Pranmejenes

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3278887, -103.6174164 TFA: 5A

RPLI: 130081256366 MEDIDOR: M5M062 CIRCUITO: A5131606236000 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58123021211 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	4	280	280	0.25	350
TOTAL	7	370	370		440

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.28
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	160.56

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	370	370	440
CARGA INSTALADA KW	0.44			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.28			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	160.56			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 2 SECTOR: B COLONIA: MUJERILLAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
M5M062	130081256366	24/11/2020	7	0.4400	5.2800	20200304	6	0.5150	6.3000	1	-0.0850	-1.0200	45131606130000
TOTAL COLONIA			7	0.4400	5.2800		6	0.5250	6.3000	1	-0.0850	-1.0200	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.4400	5.2800	6.0000	0.5250	6.3000	1.0000	-0.0850	-1.0200

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Reuniojomeze



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4678787, -103.3630711 TPA: SA

RPU: 130010855731 MEDIDOR: 2UG336 CIRCUITO: A9131606253880 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J0Z0200630 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	425% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	10	700	700	0.25	875
TOTAL	12	790	790		988

CARGA INSTALADA KW	0.99
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	11.85
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	360.36

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	12	790	790	988
CARGA INSTALADA KW	0.99			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	11.85			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	360.36			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
2UG396	130010455731	24/11/2020	12	0.9875	11.8500		0	0.0000	0.0000	12	0.9875	11.8500	45131606253880	
TOTAL COLONIA			12	0.9875	11.8500		0	0.0000	0.0000	12	0.9875	11.8500		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro González

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORMES:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
12.0000	0.9875	11.8500	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	0.9875	11.8500

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomezc



TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS 21.4604145 -103.4651668 TPA: 5A

RPU: 130160156105 MEDIDOR: 268KXR CIRCUITO: A5131606250640 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP581021270125 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	5	350	350		438

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	350	350	438
CARGA INSTALADA KW	0.44			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR-A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
286KOR	130160156105	24/11/2020	5	0.4375	5.2500	20200223	6	1.0000	12.0000	-1	-0.5625	-6.7500	A5133608250640
TOTAL COLONIA			5	0.4375	5.2500		6	1.0000	12.0000	-1	-0.5625	-6.7500	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.4375	5.2500	-1.0000	-0.5625	-6.7500

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez etc.

TERRITORIAL-1 SECTOR- A COORDENADAS: 21.451518,-103.4578212 TFA: 5A

RPU: 130010755892 MEDIDOR: 3440TD CIRCUITO: A5131605247100 TENSION: 127/220

CUENTA: 050M580017103320 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLOMIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 26 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.538

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	-25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	3	525	525	0.25	656
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	26	1,820	1,820	0.25	2,275
TOTAL	39	2,650	2,660		3,258

CARGA INSTALADA KW	3.26
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	39.09
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,188.73

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	39	2,660	2,660	3,258
CARGA INSTALADA KW	3.26			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	39.09			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,188.73			

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
3440TD	130010755892	24/11/2020	39	3.2575	39.0900	20200109	26	2.5380	30.4560	13	0.7195	8.6340	A3131606247100
TOTAL COLONIA			39	3.2575	39.0900		26	2.5380	30.4560	13	0.7195	8.6340	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
39.0000	3.2575	39.0900	26.0000	2.5380	30.4560
			13.0000	0.7195	8.6340

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez c.

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.7613737, -103.4633447 TPA: 5A
 RPU: 130871100462 MEDIDOR: ED5600 CIRCUITO: A5131606250000 TENSION: 127/220
 CUENTA: 20DPSB1020221650 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	13	910	910	0.25	1,138
TOTAL	17	1,045	1,045		1,284

CARGA INSTALADA KW	1.28
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.41
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	468.47

Ramiro Gomez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	17	1,045	1,045	1,284
CARGA INSTALADA KW	1.28			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.41			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	468.47			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A- COLOMIA: TEÚL DE GONZALEZ-ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM.	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
ED4600	1308231034-62	24/11/2020	17	1.2838	15.4050		0	0.0000	0.0000	17	1.2837	15.4044	A3131606250400
TOTAL COLOMIA			17	1.2838	15.4050		0	0.0000	0.0000	17	1.2837	15.4044	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Bruno Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM.	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
17.0000	1.2838	15.4050	0.0000	0.0000	0.0000
			17.0000	1.2837	15.4044

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez C.

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21 4643467, -103 4646783 TFA: 5A
 RPU: 130980455646 MEDIDOR: G095AD CIRCUITO: A5131608251960 TENSION: 127/220
 CUENTA: 2009581070203600 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	14	980	980	0.25	1,225
TOTAL	14	980	980		1,225

CARGA INSTALADA KW	1.23
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	14.70
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	447.03

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	14	980	980	1,225
CARGA INSTALADA KW	1.23			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	14.70			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	447.03			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
G095A0	130960450646	24/11/2020	14	1.2250	14.7000		0	0.0000	0.0000	14	1.2250	14.7000	45131506251960
TOTAL COLONIA			14	1.2250	14.7000		0	0.0000	0.0000	14	1.2250	14.7000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
14.0000	1.2250	14.7000	0.0000	0.0000	0.0000
			14.0000	1.2250	14.7000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez C



TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4609806, -103.4391034 TFA: 5A
 RPU: 130010755957 MEDIDOR: V3519D CIRCUITO: AS131606248300 TENSION: 127/220
 CUENTA: 05DP581017102730 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+75% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	18	1,260	1,260	0.25	1,575
TOTAL	22	1,380	1,380		1,695

CARGA INSTALADA KW	1.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.34
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	618.54

Ramiro Gómez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,380	1,380	1,695
CARGA INSTALADA KW	1.70			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.34			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	618.54			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA		CIRCUITO			
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD		LUM	CARGA	CPD
V85190	180010755937	24/11/2020	22	1.6950	20.3400	20200110	21	1.8380	22.0560	1	-0.1430	-1.7160	A5131606248300
TOTAL COLONIA			22	1.6950	20.3400		21	1.8380	22.0560	1	-0.1430	-1.7160	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
22.0000	1.6950	20.3400	21.0000	1.8380	22.0560
			1.0000	-0.1430	-1.7160

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro yanes

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4605375, -103.4605293 TPA: 5A
 RPU: 130981056176 MEDIDOR: VE4974 CIRCUITO: AS131606249140 TENSION: 127/220
 CUENTA: 05DP581017101510 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.623

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	6	380	380		468

CARGA INSTALADA KW	0.47
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.61
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	170.60

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	6	380	380	468
CARGA INSTALADA KW	0.47			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.61			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	170.60			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA/A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
VB4974	130981056175	24/11/2020	6	0.4675	5.6100	20200112	7	0.6130	7.3560	-1	-0.1455	-1.7460	A5131608249140
TOTAL COLONIA			6	0.4675	5.6100		7	0.6130	7.3560	-1	-0.1455	-1.7460	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
6.0000	0.4675	5.6100	7.0000	0.6130	7.3560	-1.0000	-0.1455	-1.7460

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642082, -103.4853267 TPA: 5A
RPU: 130010855722 MEDIDOR: Y658X3 CIRCUITO: A5131606252740 TENSION: 127/220
CUENTA: 200P58J020203590 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	10	700	700	0.25	875
TOTAL	10	700	700		875

CARGA INSTALADA KW	0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	10	700	700	875
CARGA INSTALADA KW	0.88			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.50			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	319.31			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A COLONIA: TEJÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
Y658A3	1301010851722	24/11/2020	10	0.8750	10.5000		0	0.0000	0.0000	10	0.8750	10.5000	AS131506252740
TOTAL COLONIA			10	0.8750	10.5000		0	0.0000	0.0000	10	0.8750	10.5000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
10.0000	0.8750	10.5000	10.0000	0.8750	10.5000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gómez

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462955, -103.4600828 TFA: 5A
 RPLI: 130010755914 MEDIDOR: Y873XZ CIRCUITO: A5131606242600 TENSION: 127/220
 CUENTA: 05DP581017101300 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	16	1,120	1,120	0.25	1,400
TOTAL	16	1,120	1,120		1,400

CARGA INSTALADA KW	1.40
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	16.80
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	510.89

Ramiro Gomez G
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	16	1,120	1,120	1,400
CARGA INSTALADA KW	1.40			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	16.80			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	510.89			



Ramiro Gomez 2.2

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2389933, -103.6119633 TFA: 5A
RPU: 130810300036 MEDIDOR: 5IN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606157820 TENSION: 127/220
CUENTA: 85DP58J110550D10 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HACIENDA DE GUADALUPE
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 36 CARGA KV/ CENSO ANTERIOR: 5.125

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	10	450	450	0.25	563
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	18	540	540	0.00	540
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	9	1,575	1,575	0.25	1,969
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 150 WATTS	2	300	300	0.25	375
TOTAL	39	2,865	2,865		3,446

CARGA INSTALADA KW	3.45
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	41.36
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,257.61

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	39	2,865	2,865	3,446
CARGA INSTALADA KW	3.45			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	41.36			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	1,257.61			

DIRECTO

RPU: 130810300036

FECHA: 23/11/2020



Ramiro González



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÓ
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: Z SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220125, -103.6059081 TFA: 5A

RPU: 130081256307 MEDIDOR: 610M64 CIRCUITO: A5131606149300 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP56J099820895 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	6	420	420	0.25	525
TOTAL	12	745	745		894

CARGA INSTALADA KW	0.89
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.73
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	326.15


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	12	745	745	894
-------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.89
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.73
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	326.15



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2. SECTOR: B. COLONIA: HUÍTZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	PECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
600V/64	13-0081256307	23/11/2020	12	0.8938	10.7250	20200201	17	1.4880	17.8560	-5	-0.5942	-7.1304	A4131606149300
TOTAL COLONIA			12	0.8938	10.7250		17	1.4880	17.8560	5	-0.5942	-7.1304	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


TOTAL INFORME										
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
12.0000	0.8938	10.7250	17.0000	1.4880	17.8560	-5.0000	-0.5942	-7.1304		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 6J0M64

RPU: 130081256307

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Jimenez

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2216804, -103.6034834 TFA: 5A

RPD: 130090485657 MEDIDOR: 6J1M94 CIRCUITO: A5131606148640 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093810032 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.988

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
TOTAL	7	560	560		693

CARGA INSTALADA KW	0.69
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.31
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	252.71

Ramiro Gómez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	560	560	693
CARGA INSTALADA KW	0.69			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.31			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	252.71			

MEDIDOR: 6J1M94 RPU: 130090455657 FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2211517, -103.60307 TFA: 5A

RPU: 130091155622 MEDIDOR: 7G749C CIRCUITO: A513160614810D TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP581093810883 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.344

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
TOTAL	4	165	165		199

CARGA INSTALADA KW	0.20
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	72.53

Ramiro Gomez C.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	165	165	199
CARGA INSTALADA KW	0.20			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.39			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	72.53			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2. SECTOR: B. COLONIA: HUJTZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A.	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD	
75749C	130091159622	23/11/2020	4	0.1988	2.3850	20200307	4	0.3440	4.1280	0	-0.1452	-1.7424	A51131606148100	
TOTAL COLONIA			4	0.1988	2.3850		4	0.3440	4.1280	0	-0.1452	-1.7424		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:									
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD
4.0000	0.1988	2.3850	4.0000	0.3440	4.1280	0.0000	-0.1452	-1.7424	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 7G749C

RPU: 130091155622

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218783,-103.6073267 TPA: 5A

RPU: 130081256323 MEDIDOR: 24YP85 CIRCUITO: A5131606151340 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J053820770 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	11	330	330	0.00	330
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	8	560	560	0.25	700
TOTAL	22	1,285	1,285		1,524

CARGA INSTALADA KW	1.52
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.29
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	556.05

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,285	1,285	1,524
CARGA INSTALADA KW	1.52			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.29			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	556.05			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 8 COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA P	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
247P85	130061259323	23/11/2020	22	1.5238	18.2850	20200228	17	1.4880	17.8560	5	0.0357	0.4284	A5131606151340
TOTAL COLONIA			22	1.5238	18.2850		17	1.4880	17.8560	5	0.0357	0.4284	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gano

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
22.0000	1.5238	18.2850	17.0000	1.4880	17.8560
			5.0000	0.0357	0.4284

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21,2221661, 103.6092778 TFA: 5A

RPU: 130081256358 MEDIDOR: 24YP87 CIRCUITO: A5131606156680 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820850 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	6	420	420	0.25	525
TOTAL	10	540	540		645

CARGA INSTALADA KW	0.65
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.74
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	235.37

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	10	540	540	645
CARGA INSTALADA KW	0.65			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.74			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	235.37			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 - SECTOR: B - COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
247967	130081259358	23/11/2020	30	0.6450	7.7400	20200225	12	1.0500	12.6000	-2	-0.4050	-4.8600	A5131605156680
TOTAL COLONIA			10	0.6150	7.7400		32	1.0500	12.5000	2	-0.4050	-4.8600	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
10.0000	0.6450	7.7400	12.0000	1.0500	12.6000
				-2.0000	-0.4050
					-4.8600

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 24YP87

RPU: 130081256358

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez L.

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2236617, -103.604795 TFA: 5A

RPU: 130081256293 MEDIDOR: 80YP60 CIRCUITO: A5131606146960 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58.093810591 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	11	770	770	0.25	963
TOTAL	21	1,085	1,085		1,289

CARGA INSTALADA KW	1.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	470.29

Romulo Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	21	1,085	1,085	1,289
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

CARGA INSTALADA KW	1.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	470.29



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2-SECTOR: B- COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
807P60	130081.2-6293	23/11/2020	21	1.2888	15.4650	20200308	21	1.8380	22.0560	0	-0.5493	-6.5916	A5131506345960
TOTAL COLONIA			21	1.2888	15.4650		21	1.8380	22.0560	0	-0.5493	-6.5916	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


TOTAL INFORME:					
LLM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
21.0000	1.2888	15.4650	21.0000	1.8380	22.0560
				-0.5493	-6.5916

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 80YP60

RPU: 130081256293

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 3 COORDENADAS: 21.2220667, -103.6085187 TFA: 5A

RPU: 130031256340 MEDIDOR: 82YP84 CIRCUITO: A5131606154520 TENSION: 127/220


CUENTA: 380P58J013820595 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 24 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	6	180	180	0.00	180
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	15	1,050	1,050	0.25	1,313
TOTAL	22	1,275	1,275		1,549

CARGA INSTALADA KW	1.55
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	565.17



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	1,275	1,275	1,549
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

CARGA INSTALADA KW	1.55
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	18.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	565.17

MEDIDOR: 82YP84

RPU: 130081256340

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218959,-103.6058784 TFA: 5A

RPU: 130091256315 MEDIDOR: 82YP87 CIRCUITO: A5131606150260 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J03B820945 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.269

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	10	700	700	0.25	875
TOTAL	17	910	910		1,085

CARGA INSTALADA KW	1.09
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	13.02
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	395.94


 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	17	910	910	1,085
CARGA INSTALADA KW	1.09			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	13.02			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	395.94			

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2-SECTOR: B- COLONIA- HUITZILA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA		CIRCUITO			
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD		LUM	CARGA	CPD
827P87	136081256315	23/11/2020	17	1.0850	13.0200	20200226	13	1.2690	15.2280	4	-0.1840	-2.2080	AS131606150260
TOTAL COLONIA			17	1.0850	13.0200		15	1.2690	15.2280	4	-0.1840	-2.2080	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez C
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
17.0000	1.0850	13.0200	13.0000	1.2690	15.2280
			4.0000	-0.1840	-2.2080

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 82YP87 RPU: 130081256315 FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez



**DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS**

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220735,-103.6077715 TFA: 5A

RPU: 130081256331 MEDIDOR: 94PG28 CIRCUITO: A5131606154040 TENSION: 127/270

CUENTA: 33DP581093820685 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.181

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	9	350	350		385

CARGA INSTALADA KW	0.39
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.62
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	140.49

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	350	350	385
--------------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.39
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.62
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	140.49



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2. SECTOR: B. COLONIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CFD	FECHA-A	LUM	CARGA	CFD	LUM		CARGA	CFD
94P625	130081254931	23/11/2020	9	0.3850	4.6200	20200224	13	1.1810	14.1720	-4	-0.7960	-9.5520	AS131606154040
TOTAL COLONIA			9	0.3850	4.6200		13	1.1810	14.1720	-4	-0.7960	-9.5520	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
9.0000	0.3850	4.6200	13.0000	1.1810	14.1720
				-4.0000	-0.7960
					-9.5520

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 84PG28 RPU: 130081256331 FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez





Comisión Federal de Electricidad

**DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS**

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDEYADAS: 21.2273433, -103.8081917 TPA: 5A

RPU: 130091155631 MEDIDOR: V980UG CIRCUITO: A5131606144960 TENSION: 127/220

CUENTA: 38D758J093810026 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	5	235	235		286

CARGA INSTALADA KW	0.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	235	235	286
CARGA INSTALADA KW	0.29			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46			

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA														
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD	
V580J06	130091157081	25/11/2020	5	0.2863	3.4350	20200306	4	0.3500	4.2000	1	-0.0637	-0.7644	A5131506144980	
TOTAL COLONIA			5	0.2863	3.4350		4	0.3500	4.2000	1	-0.0637	-0.7644		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.2863	3.4350	4.0000	0.3500	4.2000
			1.0000	-0.0637	-0.7644

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: V980UG

RPU: 130091155631

FECHA: 23/11/2020

Ramiro Gomez



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2256365,-103.6067164 TFA: 5A

RPU: 180010856001 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606124520 TENSION: 127/220

CUENTA: 8501981000550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA


LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 30 WATTS	1	30	30	0.25	38
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	13	910	910	0.25	1,138
TOTAL	19	1,090	1,090		1,325

CARGA INSTALADA KW	1.33
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	483.52


 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	19	1,090	1,090	1,325
CARGA INSTALADA KW	1.33			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.90			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	483.52			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLOMIA: HUITZILA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
SIN MEDIDOR	130010856001	23/11/2020	19	1.3250	15.9000	20182912	18	1.5750	18.9000	1	-0.2500	-3.0000	A5131606145520
TOTAL COLOMIA			19	1.3250	15.9000		18	1.5750	18.9000	1	-0.2500	-3.0000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:										
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CPD
19.0000	1.3250	15.9000	18.0000	1.5750	18.9000	1.0000	-0.2500	-3.0000		


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

SIN MEDIDOR

RPU: 130010856001

FECHA: 23/11/2020

Primer gener



A blue ink signature or stamp, possibly a stylized 'S' or a similar character, located at the bottom left of the page.



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21 3333678,-103.6146665 TFA: 5A

RPU: 130120S55864 MEDIDOR: 40M93L CIRCUITO: A5131606163640 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J123010238 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
TOTAL	3	105	105		116

CARGA INSTALADA KW	0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.42

Ramiro gomes

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	3	105	105	116
--------------	----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.42



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2. SECTOR: B. COLONIA: MIPILLAS													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
4DM95L	130120555864	23/11/2020	3	0.1163	1.3950	20200301	3	0.2440	2.9280	0	-0.1278	-1.5336	A5131606163640
TOTAL COLONIA			3	0.1163	1.3950		3	0.2440	2.9280	0	-0.1278	-1.5336	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:											
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
3.0000	0.1163	1.3950	3.0000	0.2440	2.9280	0.0000	-0.1278	-1.5336			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 40M93L | RPU: 130120555864 | FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3235015, -103.6126523 TFA: 5A

RPU: 130040555856 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131606160460 TENSION: 127/220


CUENTA: 85DPSBJ20550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 123 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 12.881

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	18	810	810	0.25	1,013
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	21	630	630	0.00	630
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	14	2,450	2,450	0.25	3,063
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	29	2,030	2,030	0.25	2,538
TOTAL	82	5,920	5,920		7,243

CARGA INSTALADA KW	7.24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	86.91
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,642.93



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	82	5,920	5,920	7,243
-------	----	-------	-------	-------

CARGA INSTALADA KW	7.24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	86.91
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,642.93



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR: B COLONIA: MILPIELLAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CFD	FECHA A	LUM	CARGA	CFD	LUM		CARGA	CFD
DIRECTO	150040591853	23/11/2020	82	7.2425	86.9100	20150716	123	12.8810	154.5720	-41	-5.6385	-67.6620	A5131506150450
TOTAL COLONIA			82	7.2425	86.9100		123	12.8810	154.5720	-41	-5.6385	-67.6620	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME										
LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CFD
82.0000	7.2425	86.9100	123.0000	12.8810	154.5720	-41.0000	-5.6385	-67.6620		


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIRECTO

RPU: 130040555865

FECHA: 23/11/2020

Revisados



[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAIÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642014,-103.4622448 TFA: 5A

RPU: 130041155630 MEDIDOR: 2N54SR CIRCUITO: A5131605971340 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP581020201860 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 13 WATTS	45	585	585	0.00	585
TOTAL	45	585	585		585

CARGA INSTALADA KW	0.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.02
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	213.48

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	45	585	585	585
--------------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.02
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	213.48



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-3 SECTOR A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
24545R	110041155630	21/11/2020	45	0.5850	7.0200		0	0.0000	0.0000	45	0.5850	7.0200	45131505971340
TOTAL COLONIA			45	0.5850	7.0200		0	0.0000	0.0000	45	0.5850	7.0200	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
45.0000	0.5850	7.0200	0.0000	0.0000	0.0000
			45.0000	0.5850	7.0200

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADA5: 21.4645426, 103.4624473 TFA: 5A

RPU: 130821100420 MEDIDOR: 4LC473 CIRCUITO: A5131605970860 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP581020201720 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 65 WATTS	4	260	260	0.00	260
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
TOTAL	16	665	665		699

CARGA INSTALADA KW	0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	254.99

Romiro gonzález

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	16	665	665	699
--------------	-----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.39
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	254.99



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA TEUL DE GONZALEZ ORTEGA		CENSO 2020						SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA V	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
41C473	130821100020	21/11/2020	16	0.6988	8.3850		0	0.0000	0.0000	16	0.6988	8.3850	16	0.6988	8.3850	AS131605970860
TOTAL COLONIA			16	0.6988	8.3850		0	0.0000	0.0000	16	0.6988	8.3850	16	0.6988	8.3850	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Barron Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
16.0000	0.6988	8.3850	16.0000	0.6988	8.3850

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÓ
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4603224, -103.460229 TFA: 5A

RPU: 130010755710 MEDIDOR: 9D0F85 CIRCUITO: A5131605979620 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270025 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	5	350	350		438

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	350	350	438
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.25
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	159.65



Francisco Gonzalez



HI



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÓ
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4634732,-103.4618768 TFA: 5A

RPU: 130170355659 MEDIDOR: 17NN98 CIRCUITO: A5131605976920 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010332500 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 1000 WATTS	1	1,000	1,000	0.25	1,250
AHORRADORES					
AHORRADOR 65 WATTS	4	260	260	0.00	260
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	9	630	630	0.25	788
TOTAL	21	2,100	2,100		2,508

CARGA INSTALADA KW	2.51
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	30.09
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	915.04

Ramiro gameez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	21	2,100	2,100	2,508
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

CARGA INSTALADA KW	2.51
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	30.09
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	915.04



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: I SECTOR: A COLOMA: TEJÚL DE GONZALEZ ORTEGA		CENSO 2020						SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
17N098	130140355659	21/11/2020	21	2.5075	30.0900		0	0.0000	0.0000	21	2.5075	30.0900	21	2.5075	30.0900	AS131605976920
TOTAL COLOMA			21	2.5075	30.0900		0	0.0000	0.0000	21	2.5075	30.0900	21	2.5075	30.0900	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
21.0000	2.5075	30.0900	0.0000	0.0000	0.0000
			21.0000	2.5075	30.0900

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gonzalez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4647919, -103.4628981 TFA: 5A

RPÚ: 130130256024 MEDIDOR: 85VAU1 CIRCUITO: A5131605969840 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP59J020202440 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	5	225	225	0.25	281
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	6	420	420	0.25	525
TOTAL	11	645	645		806

CARGA INSTALADA KW	0.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.68
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	294.22

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	11	645	645	806
CARGA INSTALADA KW	0.81			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.68			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	294.22			




Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA		CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO	
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
85V4U1	130130256024	21/11/2020	11	0.8063	9.6750		0	0.0000	0.0000	11	0.8063	9.6750	11	0.8063	9.6750
TOTAL COLONIA			11	0.8063	9.6750		0	0.0000	0.0000	11	0.8063	9.6750	11	0.8063	9.6750

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORMES					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
11.0000	0.8063	9.6750	0.0000	0.0000	0.0000
			11.0000	0.8063	9.6750

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642276,-103.462277 TFA: 5A

RPD: 130010765752 MEDIDOR: D19E18 CIRCUITO: A5131605972540 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP581020201200 FECHA CENSO: 11/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
TOTAL	9	330	330		375

CARGA INSTALADA KW	0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	136.85

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	330	330	375
CARGA INSTALADA KW	0.38			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.50			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	136.85			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR A COLONIA TEUL DE GONZALEZ ORTEGA		CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO	
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CFD	FECHA A	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
019E18	130010755752	21/11/2020	9	0.3750	4.5000		0	0.0000	0.0000	9	0.3750	4.5000	9	0.3750	4.5000
TOTAL COLONIA			9	0.3750	4.5000		0	0.0000	0.0000	9	0.3750	4.5000	9	0.3750	4.5000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
9.0000	0.3750	4.5000	9.0000	0.3750	4.5000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4612697, -103.4660266 TFA: 5A

RPU: 130870630080 MEDIDOR: K64148 CIRCUITO: A5131605978480 TENSION: 127/220

CUENTA: ZDDP58J020220770 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	7	490	490	0.00	490
TOTAL	7	490	490		490

CARGA INSTALADA KW	0.49
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.88
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	178.81

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	490	490	490
-------	---	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.49
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	5.88
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	178.81



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA														
MEDIDOR		RPU		CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO
REG	NUM	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	CPB	LUM	CARGA	CPD	NUM
KE4948	330870600080	21/11/2020	7	0.4900	5.8800		0	0.0000	0.0000	0.0000	7	0.4900	5.8800	A5131605978480
TOTAL COLONIA:			7	0.4900	5.8800		0	0.0000	0.0000	0.0000	7	0.4900	5.8800	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro González

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.4900	5.8800	7.0000	0.4900	5.8800

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4592406, -103.4676865 TFA: 5A

RPU: 130100355745 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605979140 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J670550015 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 34 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 13.925

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 1000 WATTS	1	1,000	1,000	0.25	1,250
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	9	405	405	0.25	506
AHORRADOR 23 WATTS	20	460	460	0.00	460
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	1	70	70	0.00	70
LED 60 WATTS	4	240	240	0.00	240
LED 30 WATTS	25	750	750	0.00	750
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	47	3,290	3,290	0.25	4,113
TOTAL	108	6,390	6,390		7,608

CARGA INSTALADA KW	7.61
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	91.29
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,776.13

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA		CENSO 2020						SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO	
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LLUM	CARGA	CPD			
DIRECTO	130200355745	21/11/2020	108	7.6075	91.2900	20150301	34	13.9250	167.1000	74	-6.3175	-75.8100			45131605979140
TOTAL COLONIA			108	7.6075	91.2900		34	13.9250	167.1000	74	-6.3175	-75.8100			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME											
LUM	CARGA	CPD	LLUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LLUM	CARGA	CPD
108.0000	7.6075	91.2900	34.0000	13.9250	167.1000	74.0000	-6.3175	-75.8100			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL -> SECTOR: B COLONIA: LA CUMBRE

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	FECHA VA	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA		CFD
DIRECTO	ALTA	20/11/2020	2	0.0600		0	0.0000	0.0000	2	0.0600	0.7200	AS131006888050
TOTAL COLONIA			2	0.0600		0	0.0000	0.0000	2	0.0600	0.7200	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJU DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
2.0000	0.0600	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0600	0.7200

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21 4243963, -105 3344875 TEA: 5R

RPU: ALTA MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: AS331RDE0880060 TENSIÓN: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LUMBRE

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
TOTAL	2	60	60		60

CARGA INSTALADA KW	0.06
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	21.90



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	60	60	60
-------	---	----	----	----

CARGA INSTALADA KW	0.06
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	21.90

DIRECTO

RPU: ALTA

20/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR-B COLOMIA-LOS DESMONTES

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
546530	330150354843	20/11/2020	3	0.1163	1.3950	20200120	3	0.3750	4.5000	0	-0.2588	-3.1056	A5131905365300
5 TOTAL COLOMIA			3	0.1163	1.3950		3	0.3750	4.5000	0	-0.2588	-3.1056	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJUI DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
3.0000	0.1163	1.3950	3.0000	0.3750	4.5000	0.0000	-0.2588	-3.1056

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL-2 SECTOR: B COORDENADAS: 22.4113657, -103.3330522 TPA: SA

RPO: 130150355843 MEDIDOR: 54653G CIRCUITO: 7313180389300 TENSION: 127/220

CUENTA: 2109581291290032 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LOS DESMONTES

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.375

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
TOTAL	3	105	105		116

CARGA INSTALADA KW	0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.12



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado.

TOTAL	3	105	105	116
CARGA INSTALADA KW	0.12			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.40			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	42.12			

MEDIDOR: 5A653G

RPU: 130150355843

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIO: 2 SECTOR: 8 COLONIA: LA LOBERA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CFD	FECHA A	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	
130090155564	130090155564	20/11/2020	5	0.1763	2.1150	20/09/12	20	2.1880	26.2500	-15	-2.0118	-24.1416	AS13190587040	
TOTAL COLONIA			5	0.1763	2.1150		20	2.1880	26.2500	-15	-2.0118	-24.1416		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
5.0000	0.1763	2.1150	20.0000	2.1880	26.2500	-15.0000	-2.0118	-24.1416

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 6 COORDENADAS: 21-4183444-103 3398126 TPA: 5A

RPU: 130090155564 MEDIDOR: 130030155564 CIRCUITO: AS1311035887030 TENSION: 127/120

CUENTA: 850158110550020 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
TOTAL	5	165	165		176

CARGA INSTALADA KW	0.18
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.12
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	64.32



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	165	165	176
CARGA INSTALADA KW	0.18			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.12			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	64.32			


DIRECTO

RPU: 130090155564

20/11/2020



La Lobera



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. López".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. López".



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 - SECTOR: B - COLONIA: LA LOBERA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUMI	CARGA	CFD	FECHA	LUMI	CARGA	CFD	LUMI		CARGA	CFD
20M12L	130130555875	20/11/2020	4	0.3088	3.7050	20/00129	4	0.3890	4.6560	0	-0.0793	-0.9516	AS131603886320
TOTAL		ECUOVIA	4	0.3088	3.7050		4	0.3890	4.6560	0	-0.0793	-0.9516	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUMI	CARGA	CFD	LUMI	CARGA	CFD
4.0000	0.3088	3.7050	4.0000	0.3880	4.6560
				-0.0793	-0.9516

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 8 COORDENADAS: 21.4390594, -103.1422365 TFA: 50

RPU: 130130655575 MEDIDOR: 20M12L CIRCUITO: A5131605886310 TENSION: 127/720

CUENTA: 210F58091S60052 FECHA CENSO: 30/11/2020 COLONIA: LA LOBEJA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.368

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	4	265	265		309

CARGA INSTALADA KW	0.31
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.71
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	112.67



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	265	265	309
CARGA INSTALADA KW	0.31			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.71			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	112.67			

MEDIDOR: 20M12L

RPU: 130130655875

20/11/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS**

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4153260, -103.1425950 TPA: 0A
 RPU: 140130653883 MEDIDOR: 0K988F CIRCUITO: AS133605815900 TENSION: 127/120
 CUENTA: 21DP5E1291560083 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA JOSEFA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.331

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	6	235	235		264

CARGA INSTALADA KW	0.26
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.17
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	96.25



 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	6	235	235	264
--------------	----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.26
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.17
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	96.25

MEDIDOR: CK988F RPU: 130130655883 20/11/2020

La Lobera



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR: B- COLONIA LA LOBERA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI		CARGA	CPD
807956	1.20201255661	20/11/2020	1	0.2188	2.6250	20200119	1	0.2190	2.6280	0	-0.0003	-0.0036	45131806887700
TOTAL COLECCIÓN			1	0.2188	2.6250		1	0.2190	2.6280	0	-0.0003	-0.0036	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚ DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD
1.0000	0.2188	2.6250	1.0000	0.2190	2.6280	0.0000	-0.0003	-0.0036

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 8 COORDENADAS: 21.4206582,-103.3387321 TFA: 5A
RPI: 130031785601 MEDIDOR: 80YF56 CIRCUITO: AS31605887700 TENSION: 127/220
CUENTA: 210P58291290010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COEDNIA: LA LOBERA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.219

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR MERCURIO ALTA PRESIÓN					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	1	175	175		219

CARGA INSTALADA KW	0.22
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	1	175	175	219
CARGA INSTALADA KW	0.22			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83			

MEDIDOR: 80YP56

RPU: 130081255661

20/11/2020



La Lobera





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 8 COLONIA: LAS PLAYAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA	CPD	FICHA	SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO
		LUM	CARGA	CPD				LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	
60479K	130120355792	4	0.7125	8.5500	20/11/2020	20200121	5	0.9560	11.4720	-1	-0.2435	-2.9220	AS1316058B4120	
TOTAL COLONIA		4	0.7125	8.5500			5	0.9560	11.4720	-1	-0.2435	-2.9220		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

19

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.7125	8.5500	5.0000	0.9560	11.4720	-1.0000	-0.2435	-2.9220

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B - COORDENADAS: 21 4711817-103 30195 TPA: 54

RPU: 130120355781 MEDIDOR: 60479K CIRCUITO: A5131605891130 TENSIÓN: 127/220

CLIENTA: 21DP58J511581010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LAS PLAYAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.856

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	3	525	525	0.25	656
TOTAL	4	570	570		713

CARGA INSTALADA KW	0.71
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.55
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	260.01



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	570	570	713
CARGA INSTALADA KW	0.71			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.55			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	260.01			

MEDIDOR: 6D479K	RPU: 130120355782	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR-B COLONIA: PALO ALTO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CFD	FECHA	LUM	CARGA	CFD	LUM		CARGA	CFD
1001075615		20/11/2020	13	0.8725	10,4700	0	0.0000	0.0000	0.0000	13	0.8725	10,4700	AS131625889680
TOTAL COLONIA			13	0.8725	10,4700	0	0.0000	0.0000	0.0000	13	0.8725	10,4700	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
13.0000	0.8725	10,4700	0.0000	0.0000	0.0000	13.0000	0.8725	10,4700

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 0 COORDENADAS: 21.44195,-103.34943 TPA: 5A

NRL: MEDIDOR: 130010756151 CIRCUITO: A5191609899680 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
TOTAL	13	740	740		873

CARGA INSTALADA KW	0.87
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	318.39



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	740	740	873
--------------	-----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.87
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	10.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	318.39

DIRECTO RPU: 130030756151 20/11/2020



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLOMIA: PALO ALTO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
201992	130236658867	20/11/2020	8	1.5875	19.0500	20200311	8	1.7500	21.0000	0	-0.1625	-1.9500	AS131604892200
TOTALCOLONIA			8	1.5875	19.0500		8	1.7500	21.0000	0	-0.1625	-1.9500	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
8.0000	1.5875	19.0500	8.0000	1.7500	21.0000	0.0000	-0.1625	-1.9500

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL-2 SECTOR B COORDENADAS: 21 48285, 103 3528713 TPA: 9A

RFU: L10130653067 MEDIDOR: J2U992 CÍRCULO: A5131605e92200 TENSIÓN: 127/220

CIENTA: 21DP581281536072 FECHA CENSO: 10/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	7	1,225	1,225	0.25	1,531
TOTAL	8	1,270	1,270		1,588

CARGA INSTALADA KW	1.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.05
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.31



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	8	1,270	1,270	1,588
CARGA INSTALADA KW	1.59			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.05			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.31			

MEDIDOR: J2U992

RPU: 130130655867

20/11/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS**

TERRITORIAL 2		SECTOR B: COLOMIA: PALO ALTO												
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD		
35BEVV	130151035614	20/11/2020	4	0.2350	2.8200	20200117	6	1.0000	12.0000	12.0000	-2	-0.7650	-9.1800	AS131505889250
TOTAL COLOMIA			4	0.2350	2.8200		6	1.0000	12.0000	12.0000	-2	-0.7650	-9.1800	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TOLUCA DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.2350	2.8200	6.0000	1.0000	12.0000
				-2.0000	-0.7650
					-9.1800

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 7 SECTOR: B COORDENADAS: 71 4607164, -107 3462194 TPA: 50

RPU: 130151055614 MEDIDOR: 956EVV CÍRCULO: A5131603889260 TENSIÓN: 127/220

CUENTA: 310P58251340091 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	4	200	200		235

CARGA INSTALADA KW	0.24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.82
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	85.76



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	200	200	235
CARGA INSTALADA KW	0.24			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.82			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	85.76			

MEDIDOR: 358EW

RPU: 130151055614

20/11/2020

3
4
2
1



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4779486 -101.3373155 TPA: 5A
RPU: 130081256421 MEDIDOR: 807P59 CIRCULO: A3151605888340 TENSION: 127/240
CUENTA: 2102581351500431 FECHA CENSO: 30/11/2020 COLOMIA: RANCHO LOS LUNA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.3

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	2	220	220		275

CARGA INSTALADA KW	0.28
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.30
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	100.35



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	220	220	275
CARGA INSTALADA KW	0.28			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.30			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	100.35			

MEDIDOR: 80YP59

RPU: 130081258421

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1- SECTOR: A- COLONIA: TELÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUMI	CARGA	FECHA	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA		CPD	
8WV657	130210355043	20/11/2020	9	0.7338	8.8050	20202210	4	0.3500	4.2000	5	0.3838	4.6056	AS1316056C6000
TOTAL COLONIA			9	0.7338	8.8050		4	0.3500	4.2000	5	0.3838	4.6056	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TELÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD
9.0000	0.7338	8.8050	4.0000	0.3500	4.2000	5.0000	0.3838	4.6056

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4740367;-103.4581273 TFA: 3A

EPU: 130110355948 MEDIDOR: 8NV657 CIRCUITO: A513160590/000 TENSIÓN: 327/220

CUENTA: 37DP580011271815 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CAANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 250 WATTS	1	250	250	0.25	313
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	1	70	70	0.00	70
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	9	625	625		734

CARGA INSTALADA KW	0.73
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.81
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 d/ax)	267.76



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	625	625	734
CARGA INSTALADA KW	0.73			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.81			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	267.76			

MEDIDOR: 8NV657

RPU: 130110355948

20/11/2020

Panteon Municipal



Handwritten signature in blue ink over the official seal.

Handwritten signature in blue ink, located in the upper right corner of the page.



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL - I SECTOR: A COLONIA: TEL. DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A.	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
05EJ91	13003155559	20/11/2020	5	0.3800	4.5600	20200115	4	0.5000	6.0000	1	-0.1200	-1.4400	AS131605899C40
TOTAL COLONIA			5	0.3800	4.5600		4	0.5000	6.0000	1	-0.1200	-1.4400	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.3800	4.5600	4.0000	0.5000	6.0000	1.0000	-0.1200	-1.4400

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: J SECTOR: A CODIGO/NAOMIS: 21.0585444-103.4606692 TFA: SA

RPIU: 130031153569 MEDIDOR: 09E01 CIRCUITO: A5131605890040 TENSION: 127/230

CUENTA: 27075N021270910 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.3

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	4	280	280	0.25	350
TOTAL	5	310	310		330

CARGA INSTALADA KW	0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.56
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	138.67



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	310	310	330
CARGA INSTALADA KW	0.38			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.56			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	138.67			

MEDIDOR: 09EJ91

RPU: 130031155569

20/11/2020



zooeolngica



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIALES SECTOR A COLOMIA TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			FECHA A	SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO	
		FECHA	LUMI	CARGA		CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA		CPD
808V24	13001665901	20/11/2020	8	0.6725	8.0700	20200101	7	0.6130	7.3550	1	0.0395	0.7140	45131605003180
TOTAL COLONIA			8	0.6725	8.0700		7	0.6130	7.3550	1	0.0395	0.7140	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD
8.0000	0.6725	8.0700	7.0000	0.6130	7.3550	1.0000	0.0395	0.7140

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.0689514,-103.8004843 TFA: 5A
RPU: 330010654901 MEDIDOR: B06Y24 CIRCUITO: 45131605903180 TENSION: 127/220
CUENTA: 3300951010310705 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	>25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 60 WATTS	1	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	7	490	490	0.25	613
TOTAL	8	550	550		673

CARGA INSTALADA KW	0.67
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	8	550	550	673
CARGA INSTALADA KW	0.67			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41			

MEDIDOR: B06Y24

RPU: 130010655901

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Geotaduría Lutz
Firma Digital
Pública



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA TELÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	DJM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
22C6G7	130030755178	20/11/2020	8	0.7000	8.4000	20/02/20	7	0.6130	7.3560	1	0.0870	1.0440	AS131605905400
TOTAL		02/03/20	8	0.7000	8.4000	7	0.6130	7.3560	1	0.0870	1.0440		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TELÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
8.0000	0.7000	8.4000	7.0000	0.6130	7.3560	1.0000	0.0870	1.0440

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

44



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 3 SECTOR: A COORDENADAS: 23.4739037, -103.858383 TPA: SA
RPU: 130030756178 MEDIDOR: 220667 CIRCUITO: A5131603908400 TENSION: 127/320
CUENTA: 2701581021271835 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLOMIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	8	560	560	0.25	700
TOTAL	8	560	560		700

CARGA INSTALADA KW	0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	255.44



[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	8	560	560	700
CARGA INSTALADA KW	0.70			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.40			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	255.44			

MEDIDOR: 22C6G7	RPU: 130030756176	20/11/2020
-----------------	-------------------	------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
25N092	130110755809	20/11/2020	7	0.3825	4,5900	20200221	5	0.4380	5,2560	2	-0.0555	-0.6660	A5131605902000
TOTAL COLONIA			7	0.3825	4,5900		5	0.4380	5,2560	2	-0.0555	-0.6660	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.3825	4.5900	5.0000	0.4380	5.2560	2.0000	-0.0555	-0.6660

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21-9887117, -103-4556013- TPA: 5A
RPU: 130110755908 MEDIDOR: 25N092 CIRCUITO: A5131605902400 TENSIÓN: 127/120
CUENTA: 270P99J021271-00 FECHA CENSO: 30/31/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	4	120	120	0.00	120
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	3	210	210	0.25	263
TOTAL	7	330	330		383

CARGA INSTALADA KW	0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	139.58



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	330	330	383
CARGA INSTALADA KW	0.38			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.59			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	139.58			

MEDIDOR: 25N.92 | RPU: 130110755903 | 20/11/2020



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
1216BC	13009115924	20/11/2020	28	1.9600	23.5200	20/02/22	4	0.3380	4.0560	24	1.6220	19.4640	A5131603901500
TOTAL COLONIA			28	1.9600	23.5200		4	0.3380	4.0560	24	1.6220	19.4640	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
28.0000	1.9600	23.5200	4.0000	0.3380	4.0560	24.0000	1.6220	19.4640

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4674409, 103.4383376 TPA: SA
RPU: 13008158924 MEDIDOR: 13228C CIRCUITO: AS131605901500 TENSION: 127/230
CUENTA: 270958023271350 FECHA CENSO: 30/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 70 WATTS	28	1,960	1,960	0.00	1,960
TOTAL	28	1,960	1,960		1,960

CARGA INSTALADA KW	1.96
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	23.52
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	715.24



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	28	1,960	1,960	1,960
CARGA INSTALADA KW	1.96			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	23.52			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	715.24			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 3 SECTOR A COLOMIA TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
397DS2	13C110355930	20/11/2020	7	0.4038	4.8450	20200217	4	0.3500	4.2000	3	0.0538	0.6450	A5131605906780
	TOTAL SOLICITA		7	0.4038	4.8450		4	0.3500	4.2000	3	0.0538	0.6450	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.4038	4.8450	4.0000	0.3500	4.2000	3.0000	0.0538	0.6450

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4735044, -103.4582412 TIA: 5A
RPU: 130110355930 MEDIDOR: 39F052 CIRCUITO: A5133605900780 TENSION: 127/320
CUENTA: 27DP38J921271380 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	7	335	335		404

CARGA INSTALADA KW	0.40
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.85
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	147.31



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	335	335	404
CARGA INSTALADA KW	0.40			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	4.85			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	147.31			

MEDIDOR: 3SFD52

RPU: 130110355930

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
46L172	1.00000157003	20/11/2020	5	0.2863	3.4350	20/02/19	5	0.5360	6.4560	0	-0.2518	-3.0216	AS1316025897980
TOTAL COLONIA			5	0.2863	3.4350		5	0.5360	6.4560	0	-0.2518	-3.0216	

Note: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5.0000	0.2863	3.4350	5.0000	0.5360	6.4560	0.0000	-0.2518	-3.0216

Note: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4577392, -103.4633298 TPA: SA

RPU: 130080157003 MEDIDOR: 40LT72 CIRCUITO: AS131605892960 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58/021270460 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	5	235	235		265

CARGA INSTALADA KW	0.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	5	235	235	286
CARGA INSTALADA KW	0.29			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.44			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	104.46			

MEDIDOR: 40LT72

RPU: 130080157003

20/11/2020

Fabrica de Medicinal
Don Aurelio Lirio

Mozsal Don Aurelio
Templo de oraciones
alabancas

Teul



Parmex

Jorge
Fruel

Capas



Capas



Zo





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CMGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
40174	130280157011	20/11/2020	7	0.3150	3.7800	20200118	7	0.6560	7.8720	0	-0.3410	-4.0920	4511:505897540
TOTAL COLONIA			7	0.3150	3.7800		7	0.6560	7.8720	0	-0.3410	-4.0920	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.3150	3.7800	7.0000	0.6560	7.8720	0.0000	-0.3410	-4.0920

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERITORIAL: 3 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4501319,-103.4058821 TFA: SA

RPU: 133080157011 MEDIDOR: 601174 CIRCUITO: A5131605897540 TENSION: 127/120

CUENTA: 27DP58J021270155 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TUL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.456

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
TOTAL	7	270	270		315

CARGA INSTALADA KW	0.32
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.78
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	114.95



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado:

TOTAL	7	270	270	315
CARGA INSTALADA KW	0.32			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	3.78			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	114.95			

MEDIDOR: 40LT74

RPU: 130080157011

20/11/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPV	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CFD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
3P72H0	130010653888	20/11/2020	9	0.6625	7.9500	20/02/21	6	0.5250	6.3000	3	0.1375	1.6500	45131605903860
TOTAL COLONIA			9	0.6625	7.9500		6	0.5250	6.3000	3	0.1375	1.6500	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.6625	7.9500	6.0000	0.5250	6.3000	3.0000	0.1375	1.6500

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4771297, -103.4587372 TFA: 5A

RPU: 130010655318 MEDIDOR: SP72N0 CIRCUITO: A5131605903840 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP581021271350 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525


OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	5	350	350	0.25	438
TOTAL	9	530	530		663

CARGA INSTALADA KW	0.66
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.95
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	241.76




 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	530	530	663
CARGA INSTALADA KW	0.66			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.95			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	241.76			

MEDIDOR: 5P72N0 | RPU: 130019655898 | 20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

Lienco Charro
"Manuel Vera Muñoz"
Señate Borrigo

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA: TEJÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
7*698W	13003115577	20/11/2020	9	0.6725	8.0700	20200214	8	1.0000	11.0000	1	-0.3275	-3.9300	AS131605898320
TOTAL COLONIA			9	0.6725	8.0700		8	1.0000	12.0000	1	-0.3275	-3.9300	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚ DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
9.0000	0.6725	8.0700	8.0000	1.0000	12.0000	1.0000	-0.3275	-3.9300

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 LUMINARIAS

ANEXO 3

TERITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.458055, -103.4617843 TFA: 5A
RPU: 130031155577 MEDIDOR: 76589W CIRCUITO: A5131801096320 TENSION: 127/120
CUENTA: 270958021270795 FECHA CENSO: 20/11/2023 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	7	490	490	0.25	613
TOTAL	9	550	550		673

CARGA INSTALADA KW	0.67
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41


 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	9	550	550	673
CARGA INSTALADA KW	0.67			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	8.07			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	245.41			

MEDIDOR: 7F698W

RPU: 130031155577

20/11/2020



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4548827,-103.4479117 TFA: 5A

RPU: 130181100193 MEDIDOR: N493CN CIRCUITO: A5131605900120 TENSION: 127/220

CUENTA: 270P56J021271010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: CAMINO A LA PRESA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 100 WATTS	1	100	100	0.00	100
LED 70 WATTS	23	1,610	1,610	0.00	1,610
TOTAL	24	1,710	1,710		1,710

CARGA INSTALADA KW	1.71
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.52
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	624.01




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado.

TOTAL	24	1,710	1,710	1,710
CARGA INSTALADA KW	1.71			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	20.52			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	624.01			



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

71

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4698184, -103.4611115 TFA: 5A

RFU: 130130555935 MEDIDOR: 54V93N CIRCUITO: A5131605907440 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DPS8ID21271900 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
ADITIVOS METALICOS					
ADITIVO METALICO 1000 WATTS	12	12,000	12,000	0.25	15,000
ADITIVO METALICO 250 WATTS	10	2,500	2,500	0.25	3,125
TOTAL	22	14,500	14,500		18,125

CARGA INSTALADA KW	18.13
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	217.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	6,614.18

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	22	14,500	14,500	18,125
--------------	-----------	---------------	---------------	---------------

CARGA INSTALADA KW	18.13
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	217.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	6,614.18



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 4 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA		CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO	
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
5AV93N	130130555935	20/11/2020	22	18.1250	217.5000		0	0.0000	0.0000	22	18.1250	217.5000	22	18.1250	217.5000
TOTAL COLONIA			22	18.1250	217.5000		0	0.0000	0.0000	22	18.1250	217.5000	22	18.1250	217.5000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro de mesc
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

[Signature]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
22.0000	18.1250	217.5000	0.0000	0.0000	0.0000
			22.0000	18.1250	217.5000

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gómez



Comisión Federal de Electricidad

74

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4458308, -103.3507743 TPA: 5A

RRU: 130130655859 MEDIDOR: 51P9T9 CIRCUITO: A5131605890580 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DPS8J281B40212 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.925

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	5	150	150	0.00	150
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	4	700	700	0.25	875
TOTAL	13	1,030	1,030		1,250

CARGA INSTALADA KW	1.25
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.00
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	456.15

R. Limón Ortega

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	1,030	1,030	1,250
CARGA INSTALADA KW	1.25			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.00			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	456.15			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 - SECTOR: B - COLONIA: PALD ALTO													
MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA A	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA		CPD
519979	130130655459	20/11/2020	13	1.2500	15.0000	20200118	13	1.9250	23.1000	0	-0.6750	-8.1000	AS131605890580
TOTAL COLONIA			13	1.2500	15.0000		13	1.9250	23.1000	0	-0.6750	-8.1000	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME											
LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD
13.0000	1.2500	15.0000	13.0000	1.9250	23.1000	0.0000	-0.6750	-8.1000			

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramirogoniëze

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circular loop with a long tail extending downwards and to the left.



Comisión Federal de Electricidad

77

DIVISIÓN BAJÓ
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4636317,-103.45515 TPA: 5A

RPU: 130091155924 MEDIDOR: 98XX87 CIRCUITO: A5131605897000 TENSION: 127/220

CUENTA: 27D158J021271160 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
TOTAL	4	135	135		146

CARGA INSTALADA KW	0.15
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.76
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	53.37

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	4	135	135	146
--------------	----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.15
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.76
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	53.37



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR A COLONIA TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA		CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO	
MEDIDOR	RPU	FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
98XX87	130091155924	20/11/2020	4	0.1463	1.7550	20200222	4	0.3380	4.0560	0	-0.1918	-2.3016	0	-0.1918	-2.3016
TOTAL COLONIA			5	0.3463	1.7550		4	0.3380	4.0560	0	-0.1918	-2.3016	0	-0.1918	-2.3016

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME					
LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
4.0000	0.1463	1.7550	4.0000	0.3380	4.0560
			0.0000	-0.1918	-2.3016

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR-8- COLOMIA-ALAMITOS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPO	FECHA	LUM	CARGA	CPO	LUM		CARGA	CPO
SIN MEDIDOR	130821200074	15/11/2020	49	6.0738	72.8850	20150707	48	7.5630	90.7560	1	-1.4892	-17.8704	AS131605402500
TOTAL COLOMIA			49	6.0738	72.8850		48	7.5630	90.7560	1	-1.4892	-17.8704	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TLUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPO	LUM	CARGA	CPO	LUM	CARGA	CPO
49.0000	6.0738	72.8850	48.0000	7.5630	90.7560	1.0000	-1.4892	-17.8704

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERITORIAL: 2 SECTOR: B COORDINADAS: 21.414360, -103.2875541 TFA: 5A
RPU: 520821200076 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: AS131605803500 TENSION: 127/230
CUENTA: 8509980150550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: ALAMITOS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 48 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 7.358

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	15	675	675	0.25	844
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	11	330	330	0.00	330
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	22	3,850	3,850	0.25	4,813
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	49	4,925	4,925		6,074

CARGA INSTALADA KW	6.07
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	72.89
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,216.43



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	49	4,925	4,925	6,074
CARGA INSTALADA KW	6.07			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	72.89			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	2,216.43			

DIRECTO

RPU: 130821200076

FECHA: 19/11/2020

CAMPAMENTO PLAN
DE LOS ALAMOS





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERITORIAL 2- SECTOR B- COLOMIA: EL TABLERO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUMI	CARGA	CPD	FECHA	LUMI	CARGA	CPD	LUMI		CARGA	CPD
402449	130081251688	19/11/2020	7	0.8125	9.7500	20200209	7	1.1190	13.4280	0	-0.3065	-3.6780	45.131605799.200
TOTAL CATEGORIA			7	0.8125	9.7500		7	1.1190	13.4280	0	-0.3065	-3.6780	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD	LUMI	CARGA	CPD
7.0000	0.8125	9.7500	7.0000	1.1190	13.4280	0.0000	-0.3065	-3.6780

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL 2 SECTOR: B COORDENADAS: 23.42702 -103.2649267 TFA: 5A
RPU: 13001265690 MEDIDOR: 4E340 CIRCUITO: AS131E05790200 TENSION: 127/220
CUENTA: 230P38159170071 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.119

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	2	350	350	0.25	438
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	3	210	210	0.25	263
TOTAL	7	650	650		813

CARGA INSTALADA KW	0.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.75
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	296.50



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature in blue ink]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[Handwritten signature in blue ink]

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	650	650	813
--------------	----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.75
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	296.50

MEDIDOR: 4FJ349	RPU: 130081255688	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------

21124-1-82



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR-B COLOMIA-EL TABLERO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CFD	FECHA	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	
DIRECTO	1599206000116	15/11/2020	3	0.2188	2.6250	20/09/12	7	0.5650	6.8230	-5	-0.3502	-4.2024	AS131605798720	
TOTAL COLOMIA			3	0.2188	2.6250		7	0.5650	6.8230	-5	-0.3502	-4.2024		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJUIC DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
1.0000	0.2188	2.6250	7.0000	0.5650	6.8230	-5.0000	-0.3502	-4.2024

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

**DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS**

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21 4280048 -103 2398846 TFA: 5A
RPU: 13092890116 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131608798720 TENSION: 127/220
CUENTA: 850P5RJS80350010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.559

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR MERCURIO ALTA PRESIÓN					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	1	175	175		219

CARGA INSTALADA KW	0.22
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature in blue ink]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[Handwritten signature in blue ink]

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	1	175	175	219
CARGA INSTALADA KW	0.22			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.63			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	79.83			



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS CANCHITAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
SIN MEDIDOR	3.0061159346	15/11/2020	3	0.2050	2.4600	2018/9/12	2	0.2500	3.0000	1	-0.0450	-0.5400	AS131625800700
TOTAL COLONIA			3	0.7050	2.4600		2	0.2500	3.0000	1	-0.0450	-0.5400	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
3.0000	0.2050	2.4600	2.0000	0.2500	3.0000	3.0000	-0.0450	-0.5400

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLÓSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 3 COORDENADAS: 23-4133536, 101 2673301 TPA: 54
RPU: 130051188146 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A511160500700 TENSION: 127/220
CUENTA: 850738670550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS CANDITAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.25

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	±25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	3	170	170		205

CARGA INSTALADA KW	0.21
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.46
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	74.81



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	3	170	170	205
CARGA INSTALADA KW	0.21			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.46			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	74.81			

DIRECTO

RPU: 130051156146

FECHA: 19/11/2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. [unclear]".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. [unclear]".





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B- COLOMIA: LAGUNA BLANCA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA				CIRCUITO
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	CPD	
DIRECTO	ALTA	19/11/2020	2	0.2488	2.9850		0	0.0000	0.0000	2	0.2488	2.9855	A 5137605814380	
TOTAL COLONIA			2	0.2488	2.9850		0	0.0000	0.0000	2	0.2488	2.9855		

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado.



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
2.0000	0.2488	2.9850	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.2488	2.9855

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado.



**DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS**

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDINADAS: 21 3033404, -103 3037136 TPA: 5A
 RPU: ALTA MEDIDOR DIRECTO CIRCUITO: A5331605614380 TENSION: 132/220
 CUENTA: FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAGUNA BLANCA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CAANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	2	205	205		249

CARGA INSTALADA KW	0.25
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.99
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	90.77



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	205	205	249
CARGA INSTALADA KW	0.25			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.99			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	90.77			

DIRECTO	RPU: ALTA	FECHA: 19/11/2020
---------	-----------	-------------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 0 COORDENADAS: 21.4274319, 103.309915 TPA: SA

KPL: 130061385700 MEDIDOR: JAVP11 CIRCUITO: AS13240513880 TENSION: 127/230

CUENTA: 210P5818L510045 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LA MONA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.031

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+15% *	TOTAL
AMORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	1	45	45	0.25	56
TOTAL	1	45	45		56

CARGA INSTALADA KW	0.06
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.68
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	20.53



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	1	45	45	56
CARGA INSTALADA KW	0.06			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	0.68			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	20.53			

MEDIDOR: 84YP11

RPU: 130081255700

FECHA: 19/11/2020



CAMPAMENTO ELFIN DE LOS ALAMOS

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLOMIA, LAS PRESITAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
807961	136081256391	19/11/2020	7	0.8288	9.9450	20200107	6	0.9000	10.8000	1	-0.0713	-0.8556	A5131505818460
TOTAL COLOMIA			7	0.8288	9.9450		6	0.9000	10.8000	1	-0.0713	-0.8556	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJU DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
7.0000	0.8288	9.9450	6.0000	0.9000	10.8000	1.0000	-0.0713	-0.8556

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4277083, 103.32756 - TPA: SA

APU: 120091256301 MEDIDOR: 80YP61 CIRCUITO: 25131005818460 TENSION: 127/220

CUENTA: 210950181511040 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	2	60	60	0.00	60
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	3	525	525	0.25	656
TOTAL	7	675	675		829

CARGA INSTALADA KW	0.83
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.95
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	302.43


 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	7	675	675	829
--------------	----------	------------	------------	------------

CARGA INSTALADA KW	0.83
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	9.95
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	302.43

MEDIDOR: 80YP61	RPJ: 130081256391	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR- B- COLONIA- LAS PRESITAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
130081256391		19/11/2020	14	1.2538	25.0450	20/06/17	5	0.9000	10.8000	8	0.3538	4.2415	A5131605821180
		TOTAL COLONIA	14	1.2538	15.0450		5	0.9000	10.8000	8	0.3538	4.2415	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
34.0000	1.2538	15.0450	6.0000	0.9000	10.8000	8.0000	0.3538	4.2415

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÓ
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERITORIAL: 2 SECTOR: 0 COORDENADAS: 21.4226717,-103.3171167 TFA: 5A
RPU: 130081256391 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605821160 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58/181511010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	3	135	135	0.25	169
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	7	210	210	0.00	210
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	4	700	700	0.25	875
TOTAL	14	1,045	1,045		1,254

CARGA INSTALADA KW	1.25
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.05
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	457.52



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	14	1,045	1,045	1,254
CARGA INSTALADA KW	1.25			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	15.05			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	457.52			

DIRECTO RPU: 130081256391 FECHA: 19/11/2020



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR: 8 COLONIA: LAS PRESTAS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
807P62	130081256411	19/11/2020	10	0.5150	6.1800	20200316	9	0.7940	9.5280	1	-0.2790	-3.3480	AS131605819780
TOTAL COLONIA			10	0.5150	6.1800		9	0.7940	9.5280	1	-0.2790	-3.3480	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
10.0000	0.5150	6.1800	9.0000	0.7940	9.5280	1.0000	-0.2790	-3.3480

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÓ
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 11.4248761 -103.3272551 TPA: 54
RPU: 130021256412 MEDIDOR: 80V07 CIRCUITO: A3131805819750 TENSION: 127/270
CUENTA: 21UP501181500471 FECHA CENSO: 15/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: B CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.793

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	6	270	270	0.25	338
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	3	90	90	0.00	90
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	1	70	70	0.25	88
TOTAL	10	430	430		515

CARGA INSTALADA KW	0.52
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	6.18
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	187.93



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	10	430	430	515
-------	----	-----	-----	-----

CARGA INSTALADA KW	0.52
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	6.18
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	187.93

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR: B COLONIA: LOMIA ALTA

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA (A)	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
EN MEDIDOR	130870500468	19/11/2020	18	1.5888	19.0650	20180912	15	2.1810	26.1720	3	-0.5922	-7.1064	45131605810940
TOTAL COLONIA			18	1.5888	19.0650		15	2.1810	26.1720		-0.5922	-7.1064	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
18.0000	1.5888	19.0650	15.0000	2.1810	26.1720	3.0000	-0.5922	-7.1064

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERMINAL: 2 SECTOR: B CODIGO: 213840751 101260001 TPA-SA
MPU: 130870500466 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A511605810540 TENSION: 127/220
CUENTA: 8507501310530010 FECHA CENSO: 10/11/2020 COLONIA: LOMA ALTA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 15 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.181

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	4	180	180	0.25	225
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	9	270	270	0.00	270
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	5	875	875	0.25	1,094
TOTAL	18	1,325	1,325		1,589

CARGA INSTALADA KW	1.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.07
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.77



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	18	1,325	1,325	1,589
CARGA INSTALADA KW	1.59			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	19.07			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	579.77			

DIRECTO

RPU: 130870500468

FECHA: 19/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: 8 COLONIA: RANCHO LOS SERRANOS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	ICPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM		CARGA	CPD
84YP10	130061255718	15/11/2020	3	0.1425	1.7100	20200108	3	0.2440	2.9280	0	-0.1015	-1.2180	AS1316053179320
TOTAL COLUMNA			3	0.1425	2.7100		3	0.2440	2.9280	0	-0.1015	-1.2180	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
3.0000	0.1425	1.7100	3.0000	0.2440	2.9280	0.0000	-0.1015	-1.2180

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLASE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 23.4276783 -103.337465 TPA: 5A

RPLI: 130081255718 MEDIDOR: 84YR10 CIRCUITO: A5131605817320 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DPS81161510020 FECHA CENSO: 10/11/2020 COLONIA: RAMCHO LOS TERRANOS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25%*	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	1	30	30	0.00	30
TOTAL	3	120	120		143

CARGA INSTALADA KW	0.14
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.71
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	52.00



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	3	120	120	143
CARGA INSTALADA KW	0.14			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	1.71			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	52.00			

MEDIDOR: 84YP10	RPU: 130081255718	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------

- 3
- 2
- 1



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 2- SECTOR B- COLONIA EL SERRANO

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020				SICOM				DIFERENCIA		CIRCUITO	
		FECHA	LUM	CARGA	CPD	FECHA A	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA		CPD
SIN MEDIDOR	130870700257	19/11/2020	13	0.6313	7.5750	20180912	14	2.0000	24.0000	-1	-1.3688	-16.4256	AS151E09800740
TOTAL COLOMIA			13	0.6313	7.5750		14	2.0000	24.0000	-1	-1.3688	-16.4256	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD	LUM	CARGA	CPD
13.0000	0.6313	7.5750	14.0000	2.0000	24.0000	-1.0000	-1.3688	-16.4256

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3946812,-101.2801705 TFR: SA
RPN: 130870702297 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605808740 TENSION: 127/128
CUENTA: 850FS8300550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL SOBRANO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 14 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
AHORRADORES					
AHORRADOR 45 WATTS	2	90	90	0.25	113
LUZ DE LED					
LED 30 WATTS	10	300	300	0.00	300
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION					
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	1	175	175	0.25	219
TOTAL	13	565	565		631

CARGA INSTALADA KW	0.63
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.38
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.21 días)	230.36



[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	13	565	565	631
CARGA INSTALADA KW	0.63			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	7.58			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	230.36			

DIRECTO RPU: 130870700297 FECHA: 19/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL-2 SECTOR: 8 COLONIA: LOS BORDOS

MEDIDOR	RPU	CENSO 2020			SICOM			DIFERENCIA			CIRCUITO		
		FECHA	LUM	CARGA	FECHA A	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA		CFD	
844P09	1300681355696	15/11/2020	2	0.1750	2.1000	20200109	2	0.2000	2.4720	0	-0.0310	-0.3720	A51131609816490
TOTAL COLONIA			2	0.1750	2.1000		2	0.2000	2.4720	0	-0.0310	-0.3720	

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJIL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD	LUM	CARGA	CFD
2.0000	0.1750	2.1000	2.0000	0.2000	2.4720	0.0000	-0.0310	-0.3720

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4304733,-103.3046767 TFA: SA
RPM: 130281155696 MEDIDOR: 24Y705 CIRCUITO: AS131605816480 TENSION: 127/220
CUENTA: 210P5N131510035 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LOS BORDOS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.206

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL WATTS	SUBTOTAL	+25% *	TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION					
VAPOR DE SODIO 70 WATTS	2	140	140	0.25	175
TOTAL	2	140	140		175

CARGA INSTALADA KW	0.18
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.10
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	63.86



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TOLUCA DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TOTAL	2	140	140	175
CARGA INSTALADA KW	0.18			
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)	2.10			
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días)	63.86			

MEDIDOR: 84YP09	RPU: 130081255696	FECHA: 19/11/2020
-----------------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]